



Okříšky dne 14.5.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel: Městys Okříšky

Název veřejné zakázky: Za vzděláním bez bariér

Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení k zadávací dokumentaci na základě dotazu zájemce o účast zadávacího řízení k veřejné zakázce.

Dotaz:

*Obracím se na Vás s dotazem ohledně soutěže o zakázku „Za vzděláním bez bariér“
V technické zprávě v části Arch. je zmíněna výměna oken stávajících za protipožární:*

Zásah do okenních otvorů bude v úrovni 2.NP, v místě spojovací chodby mezi budovou šaten a starou budovou. Dále na protější straně u sociálního zázemí (WC chlapci), a to v úrovni 2.NP a 3.NP. Dojde k výměně stávajících oken za protipožární s odolností dle Požárně bezpečnostního řešení.

V žádném výkaze jsme nenašli takovou položku nebo lepší popis. Složka Požárně bezpečnostní řešení je prázdná. Děkujeme za informaci.

Odpověď:

Co se týká protipožárních oken, tak se jedná pouze o výměnu stávajícího okna ve 2.NP, v místě spojovací chodby, které směřuje k výtahové šachtě. – viz PBR a naskenovaná strana v příloze.

U kabinek WC je primárně potřeba dodržet, aby byly odolné proti vlhkosti, omyvatelné a odolné proti prokopnutí (jsme přece jen v provozu školy a nějaká odolnost by tam měla být).

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Zdeněk Ryšavý – starosta obce