



Projekt „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně - realizace úspor energie“
bude spolufinancován ze zdrojů EU.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“), pro veřejnou zakázku

„Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně - realizace úspor energie“

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel: Obec Hrabyně
Sídlo: Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně
Zastoupen: Zdeňkou Jordánovou, starostkou
IČ: 00300136
DIČ: CZ00300136
Adresa profilu zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1da9ee1a-2632-4bbd-af83-159d6373f378>

2. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Tyto dodatečné informace k veřejné zakázce byly vypracovány na základě vyžádaných doplňujících dotazů ze strany uchazečů veřejné zakázky v souladu s § 49 odst. 1 Zákona.

Poř. č.	Vznesený dotaz	Odpověď na vznesený dotaz
11	Pol. 01 Ve výpisu prvků je uvedeno 7 ks, na výkrese D.1.1.2.12 – pohledy je 8 ks (7 ks v 1. NP +1 ks v 2. NP) – co platí?	Pol 01 - celkem 7ks dle výpisu a půdorysu 1.NP
12	Pol. 05 Ve výpisu prvků je uvedeno 5 ks, na výkrese D.1.1.2.12 – pohledy jsou 4 ks (v 1. PP) – co platí?	Pol 05 - celkem 4ks dle půdorysu 1. PP a pohledů
13	Ve výpisu prvků je zakreslena vodorovná dělicí příčka, na výkresech není – co platí?	dvoukřídlé bez příček
14	Pol. 07 Ve výpisu prvků je zakresleno jednokřídlové okno, na výkrese dvoukřídlové – co platí?	Pol 07 - jednokřídlé okno dle výpisu
15	Na výkrese D.1.1.2.12 – pohledy – pohled severozápadní, je nad jednokřídlovými dveřmi zakresleno okno, které není ve výpisu prvků oken ani dveří – prosíme o doplnění do výpisu prvků.	Pol 12 - Okno 1000x600mm, fixní, neotevíravé, 1ks

V Hrabyni, dne 1. 8. 2013