



Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 2/18282

„Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba“

Identifikační údaje o zadavateli, další informace

Název: Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Sídlo: Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 67006175
zastoupený: R. D. Mgr. Tomáš Holcner, farář (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 zákona zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy int. č. 18282 zástupcem:

Zástupce (Příkazník): DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 41539656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Halamíčkem, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Anna Jiroušková, email: zakazky@dea.cz,
tel.: 545 110 145



Informace a předmět veřejné zakázky

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: „Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba“
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: Z2019-006963
Reg. číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU.

Informace o zadávacím řízení

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavení práce**

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Podlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Otevřené řízení**

Použité zkratky

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ZD Zadávací dokumentace



Vážení,

v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka ze dne 7.3.2019:

- 1) „Pro ocenění restaurátorských malířských, kamenických a kovářských prací požadujeme alespoň základní fotodokumentaci a tabulku jednotlivých prvků. U položek ve výkazu výměr není zcela jasné, co se má ocenit.

Jedná se o tyto položky:

Celý objekt F F.a – Restaurování maleb

Celý objekt F F.b – Restaurování kamenných prvků

Objekt D 12b.001 – Krov a střešní konstrukce – položky č. 120-128

Objekt D 12b.002 – Krov jižní věže – položky č. 28-30

Objekt D 12b.004 – Schodiště věže jižní a úpravy věže severní – položka č. 26

- 2) *V projektové dokumentaci D.1.4.b ZTI je Materiálová specifikace, zde jsou zařizovací předměty nerezové, ve výkazu výměr jsou díturvitové. Co je správné?“*

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 dotazu účastníka ze dne 7.3.2019:

- 1) Požadované informace jsou obsaženy v poskytnuté projektové dokumentaci a výkazu výměr, a to konkrétně v těchto dokumentech:

- Celý objekt F F.a – Restaurování maleb: Restaurování maleb – provedení restaurátorských prací je specifikováno v restaurátorském záměru, který je součástí projektové dokumentace v části F-Přílohy, jehož součástí je i fotodokumentace. Ve výkaze výměr jsou specifikovány a množstevně vyčísleny plochy jednotlivých restaurátorských prací popsanych ve zmíněném záměru.

- Celý objekt F F.b – Restaurování kamenných prvků: Restaurování kamene - provedení restaurátorských prací je specifikováno v restaurátorském záměru, který je součástí projektové dokumentace v části F-Přílohy. Prvky jsou dále zakresleny na výkresech D.1.1.2.08 a D.1.1.2.09. Ve výkaze výměr jsou specifikovány a množstevně vyčísleny počty jednotlivých prvků a restaurátorských prací popsanych ve zmíněném záměru. Dále nově doplňujeme fotodokumentaci restaurovaných prvků.

- Objekt D 12b.001 – Krov a střešní konstrukce – položky č. 120-128: Uvedené prvky jsou zakresleny v projektové dokumentaci na výkresech D.1.20.08 a D.1.1.2.06. Dále doplňujeme podrobnější popis a fotodokumentaci vybraných položek:

Položka 122 - Ocelová táhla: jedná se o dvě táhla, která jsou součástí věšadel pod uložením lucerny, viz výkres D.1.20.20. Jsou tvořeny okem osazeným do vzpěr, spojovacím šroubem a táhlem, vše z ocelové kované kulatiny průměru cca 22mm, celková délka kulatiny na obou táhlech je cca 3m. Táhla jsou ve velmi dobrém stavu, předpokládá se pouze očištění ocelovým kartáčem a nátěr černou kovářskou barvou.

Položka 123 - Kované spony věšadel: jsou tvořeny pásovinou, zkovanou do kulatiny se závitem, na který jsou přes matice utaženy plechy zajišťující vzpěry věšadel proti vysunutí. Podle situace lze spony repasovat nebo nahradit novým výrobkem. Jedná se o cca 1,3m pásoviny zhohnuté do tvaru U se navařenou závitovou tyčí na obou koncích a s protiplechy s otvory. Celkem 16kusů různých rozměrů podle skutečné potřebné délky.

- Objekt D 12b.002 – Krov jižní věže – položky č. 28-30: Uvedené prvky jsou zakresleny v projektové dokumentaci na výkresech D.1.20.37 a D.1.1.2.11.



- Objekt D 12b.004 – Schodiště věže jižní a úpravy věže severní – položka č. 26: Uvedené prvky jsou zakresleny v projektové dokumentaci na výkresech. D.1.20.37 a D.1.1.2.11.

S ohledem ke složitosti a specifičnosti oceňovaných prací doporučujeme uchazečům osobní prohlídku restaurátorem v místě plnění.

- 2) Materiálová specifikace položek č. 87-93 v části Rozp D.1.4.b ZTI soupisu prací, dodávek a služeb byla opravena. Přikládáme nový soupis prací, dodávek a služeb jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Zadavatel dále upozorňuje, že provedl doplnění popisu položek č. 1, 2, 3, 4 a 6 v části Rozp.F.b.r01-Restaurování kamenných prvků. Zadavatel dále provedl úpravu výkazu výměr položek č. 4, 5, 6 v části Rozp.F.b.r01-Restaurování kamenných prvků.

Účastníci jsou povinni do nabídky ocenit soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz účastníka ze dne 8.3.2019:

„Prosím o odpověď na následující dotaz k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zadavatel v bodě 5.6.1 ZD požaduje doložení techniků, mimo jiné i 2 osoby na pozici "Restaurátor malířských uměleckých děl (nástěnných maleb)" - bod 5.6.1 písm c) ZD a dále 2 osoby na pozici "Restaurátor malířských uměleckořemeslných děl (nástěnných maleb)" - bod 5.6.1 písm d) ZD. V poznámce uvedené v závěru bodu 5.6.1. ZD je uvedeno, že účastník může provádět restaurátorské práce malířských uměleckořemeslných děl (nástěnných maleb) i restaurátory s licenci pro kód 1 Třídníku specializací restaurátorských prací, přičemž v takovém případě uvede do nabídky dle požadavku bodu 5.6.1. písm d) ZD ty stejné osoby, které uvedl dle požadavku bodu 5.6.1. písm c) ZD. V takovém případě již není potřeba předkládat kvalifikaci k osobám dle 5.6.1. písm d), jelikož osoby dle 5.6.1 písm c) musí splnit vyšší kvalifikaci.

Licence pod kódem 1 Třídníku specializací restaurátorských prací tvoří restaurátorské činnosti - malířská umělecká díla na plátně, dřevěných a kovových deskách, na papíře a pergamenu, na skle a jiných nestavebních materiálech, nástěnné malby, figurální sgrafita a polychromie na sochařských dílech. Pod kódem 1 jsou v Třídníku uvedena umělecká malířská díla, žádný jiný kód se k uměleckým malířským dílům nevztahuje, vždy se bude jednat o kód 1.

Chápeme správně, že doložení dvou osob na pozici restaurátora malířských uměleckých děl dle 5.6.1 písm d) vždy pokryje osoby na pozici restaurátora malířských uměleckořemeslných děl, tudíž do nabídky fakticky postačuje doložit pouze dvě osoby dle požadavku bodu 5.6.1 písm c) ZD na pozici restaurátora malířských uměleckých děl?“

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 dotazu účastníka ze dne 8.3.2019:

Účastník ustanovení ZD chápe pravděpodobně správně. V případě, kdy nahrazuje osoby dle odst. 5.6.1 d) ZD osobami uvedenými v odst. 5.6.1 c) ZD, dokládá na místo 4 osob pouze 2, jak je uvedeno v poznámce "1" k odst. 5.6.1. ZD, níže. Nicméně, tyto osoby musí po celou dobu výstavby provádět též práce, které jsou začleněny pod kódem 3d "Třídníku", viz:



Poznámka k „1“: Účastník může provádět restaurátorské práce malířských uměleckořemeslných děl (nástěnných maleb), které jsou určeny pro restaurátory v Třídníku specializací restaurátorských prací pod kódem 3d, restaurátory uvedenými v nabídce s licencí pro kód 1 dle Třídníku specializací restaurátorských prací. V tomto případě uvede do nabídky dle požadavku odst. 5.6.1 d) ZD ty samé osoby, které uvádí v nabídce (v nabídce nebo v příloze návrhu smlouvy) dle požadavku odst. 5.6.1 c) ZD. Kvalifikaci k osobám dle požadavku odst. 5.6.1 d) již v takovém případě znovu neuvádí, neboť tyto osoby musí splnit vyšší kvalifikaci dle písm. c) a kvalifikaci k těmto osobám již uvedl podle odst. 5.6.1 c) ZD.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V souvislosti s povahou vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Znění odst. 10.1 dle Zadávací dokumentace:

„Lhůta pro podání nabídek končí: **09. 04. 2019 v 10:00:00 hod.**“

Znění odst. 10.1 ZD dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2/18282:

„Lhůta pro podání nabídek končí: **11. 04. 2019 v 10:00:00 hod.**“

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 12.3.2019

.....
R. D. Mgr. Tomáš Holcner, farář

.....
Ing. Anna Jiroušková, v plné moci
DEA Energetická agentura, s.r.o.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb (soubor: *Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - poptávkový-r01.xlsx*)
- Příloha č. 2: Restaurátorský záměr – fotodokumentace
- Příloha č. 3: Fotodokumentace táhla a věšadla krovu