



Výřez výkresu celkové situace

A2

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ / VLASTNÍKŮ

2505	Obec Kožichovice, č. p. 36, 67401 Kožichovice	ostatní komunikace/ostatní plocha
1246/74	KOVOMetal s.r.o., Zahradníčkova 1387/4, Horka-Domky, 67401 Třebíč	orná půda
1246/119	NovaTech Cz s.r.o., Příkop 843/4, Zábřdovice, 60200 Brno	orná půda
1246/140	Jílek Pavel, č. p. 50, 67501 Slavičky	orná půda

POŽADAVKY DOTČENÝCH SÍTÍ JINÝCH SPRÁVCŮ

E.ON - rozvody je které je nutné umístit do OP venkovního vedení VN, musí být hranou výkopu vzdáleny min. 3 m od stávajících podpěrných bodů resp. středu trasy vedení VN při souběžném i kolmém křížení. Ochranné pásmo činní 7m od krajního vodiče VN.

Legenda :

- Nová přípojka plynu DN160 PE
- Nový průmyslový plynovod DN160 PE - zemní uložení
- Nový průmyslový plynovod DN160 ocel - umístěno na potrubním mostě
- Teplovod DN180, topná a vratná voda, zemní uložení
- Teplovod DN180, topná a vratná voda, nadzemní uložení
- DN80, rozvod dešťové vody, uložení zemní
- DN80, rozvod dešťové vody, nadzemní uložení
- kabelový rozvod VN 22kV, uložení zemní
- kabelový rozvod VN22kV, nadzemní uložení
- kabelový rozvod NN 0,4kV, uložení zemní
- DN80 , chladicí a vratná voda
- Datový kabel CETIN, podzemní vedení

Kreslil	Vypracoval	Kontroloval	ING. IVAN ŠILHAN autorizovaný inženýr ČKAIT č. autorizace 1000856 PROJEKTOVÁ A STAVEBNÍ ČINNOST GORAZDOVO NÁMĚSTÍ 858/13 674 01 TŘEBÍČ TEL.: 564 571 240 e-mail: ivansilhan@email.cz IČ: 10086242 DIČ: CZ521024287	
ING.IVAN ŠILHAN	ING.IVAN ŠILHAN	ING.IVAN ŠILHAN		
Kraj : VYSOČINA		Stavební úřad : MěÚ Třebíč		ÚČEL
STAVBA : IO 04 - distribuční síť rozvodu tepla a médií IO05 - distribuční síť elektrické energie		ČÍSLO ZAKÁZKY		S
		DATUM		09/2017
OBSAH :		ARCHIVNÍ ČÍSLO		
		MĚŘÍTKO 1:1000		VÝKRES ČÍSLO 01
Výřez celkové situace A2				
INVESTOR : Environmental Energy s.r.o. Žďárského 181, Třebíč 674 01		STAVBA : Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT		