


Technické parametry v dokumentaci pro výběr zhotovitele jsou pouze informativní neslouží nabízejícím jako výpočtové, závazné nebo jako realizační projektová dokumentace, atp. - nabízející je povinen údaje přepočítat a vypracovat vlastní návrh řešení



GS1 – GS3 - KGJ kogenerační jednotky nabízející definuje počet strojů (3x1200 kWh, 2x2000kWh) výkon zdroje jako celku vč. GS4
nesmí přesáhnout 4900kWh a podkročit 4200 kWh instalovaného výkonu
GS4 - KGJ 600 kW_e / 669 kW_t / palivo 1433 kW
AHP1 - tepelné plynové čerpadlo 750-1200 kW_t / prim. palivo xxx kW
ACHJ1 – absorbér 650kW -2/9 stC, příkon 1000kW_t
ACHJ2 – absorbér 1000kW 7/14 stC, příkon 1600kW_t
SP1.x - spalínový výměník xxx kW_t
SP2.x - spalínový výměník xxx kW_t
SP4 - spalínový výměník 160 kW_t,
SP5 - ekonomizér vratné vody
SP6 - chladič spalin pro skleník
TV1 - výměník solanka / NH3
TV2 - výměník solanka / ledovka
AN1 - 500 m³, max. 90stC, stratifikační akumulární nádrž
anuloid, expanzí nádrž, 12 hod. provozu
AN2 – 500 m³, max. 7stC, stratifikační akumulární nádrž ledové vody, expanzní
nádrž, 12 hod. provozu, v zimním období akumulace tepla

Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design patent are reserved.

Filename: PFD_A_S1D_VSD

			Date	05.06.2018	 ENVIRONMENTAL ENERGY Environmental Energy, s.r.o. Žďárského 181, 674 01 Kožichovice IČ : 05427592	 ENVIRONMENTAL ENGINEERING	PFD schéma zdroje	U-V-PS0x-160300-07	= -	01
		Created	05.06.2018							
		Check	05.06.2018							
Rev.-Index	Revision-text	Date	Name		bas-on	rep-by	rep-for		KVET 5MWe - Kožichovice	Sheet 0 0 Sh.