

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

NWT, a.s.
tř. T. Bati 269
760 01 Zlín

(obdrží datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne
14. 6. 2017

Číslo jednací
KUJI 44581/2017
OZPZ 1683/2017/Rů

Vyřizuje/telefon
Ing. Jiří Růžička
+420 564 602 518

V Jihlavě dne
7. 8. 2017

Závazné stanovisko

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

s o u h l a s í

na základě předložených dokladů s umístěním a se stavbou stacionárního zdroje znečišťování podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší

název zdroje: „Kogenerační jednotka QUANTO D 600“
umístění zdroje: p. č. 1078/4, k.ú. Kožichovice
ORP: Třebíč
provozovatel: Farma Kožichovice, s.r.o.,
sídlo: Žďárského 181, 674 01 Kožichovice
IČO: 157 77 821

zařazení zdrojů dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší:

Kogenerační jednotka typu TEDOM QUANTO o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1,433 MW.

kód 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.

a

stanovuje následující podmínky ochrany ovzduší

- 1) Umístění a stavba nové kogenerační jednotky bude realizována v souladu s předloženým odborným posudkem a rozptylovou studií, k případným dalším změnám před realizací umístění a stavby bude vyžádáno nové závazné stanovisko krajského úřadu.
- 2) V průběhu celé realizace výstavby budou prováděna účinná opatření na snižování prašnosti z prováděných stavebních prací.
- 3) V průběhu výstavby bude minimalizován pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně je žádoucí co nejvíce pojižděné úseky na staveništi zpevnit.
- 4) Provozovatel si vyžádá souhlas krajského úřadu, jako příslušného orgánu ochrany ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. d) „zákona o ochraně ovzduší“ k vydání rozhodnutí pro povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, v rámci kterého budou stanoveny další podmínky ochrany ovzduší.
- 5) K žádosti o povolení provozu dále provozovatel doloží technické parametry skutečně instalovaného spalovacího zařízení, tj. jejich skutečný výkon, skutečný příkon, výšku výduchu a počet provozních hodin zařízení za rok atd., případně uvede další změny v uspořádání oproti údajům v odborném posudku.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Odůvodnění:

Dne 14. 6. 2017 byla doručena na krajský úřad, žádost právnické osoby vedené pod obchodním jménem Farma Kožichovice, s.r.o., Žďárského 181, 674 01 Kožichovice, IČO: 157 77 821, ve věci vydání závazného stanoviska k umístění a stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na akci: „Kogenerační jednotka QUANTO D 600“, podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší.

Součástí žádosti jsou odborný posudek a rozptylová studie zpracované autorizovanou firmou EKOME, spol. s.r.o., Zlín – Malenovice z 14. 6. 2017, písemná plná moc k zastupování provozovatele pro firmu NWT a. s., Hulín ze dne 14. 6. 2017, kopie výpisu z OR provozovatele, vyjádření krajského úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 15. 6. 2017 a kladné vyjádření OÚ Kožichovice, k umístění stavby ze dne 20. 6. 2017.

K povolení stavby zdroje znečišťování se vyjádřila Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (dále jen ČIŽP) dopisem č.ev./č.j. ČIŽP/3798/2017 /ČIŽP/46/2017/249 doručeným na krajský úřad ze dne 20. 7. 2017. Ve svém vyjádření ČIŽP uvedla, že souhlasí se stavbou a povolením provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

Předmětem vydání závazného stanoviska je souhlas s umístěním a se stavbou nového záložního zdroje tepla pro vytápění skleníkového areálu pro pěstování zeleniny. Hlavním zdrojem tepelné energie je teplovodní přípojka o tepelném výkonu 3300 kW. Záložní zdroj bude instalován v energetickém centru a bude sloužit k vytápění dvou venkovních akumulčních nádrží o objemu 2 x 450 m³. Jedná se o kogenerační jednotku (KJ) na spalování zemního plynu výrobce TEDOM model QUANTO D600, o jmenovitém elektrickém výkonu 600 kW, max. tepelném výkonu 699 kW a příkonem v palivu 1433 kW. Odvod spalin od KJ bude veden jedním výduchem o výšce 6,5 m

nad terénem. Dodavatel zařízení garantuje max. koncentrace znečišťujících látek ve výši 300 mg/m³ CO a 500 mg/m³ NO_x jako NO₂.

Po prostudování předložené dokumentace a souvisejících podkladů, došel správní orgán ochrany ovzduší k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k umístění a ke stavbě nového spalovacího zdroje znečišťování ovzduší je možné, za předpokladu splnění podmínek ochrany ovzduší, citovaných v tomto závazném stanovisku.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a výše stanovené podmínky ochrany ovzduší jsou závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

4. 12. 2017

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-21-

Ing. Jiří Růžička

úředník odboru životního prostředí a zemědělství