

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

AGROPROJEKT JIHLAVA spol. s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava

(obdrží datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne
17. 1. 2014

Číslo jednací
KUJI 4079/2014
OZPZ 12/2014/Rů

Vyřizuje/telefon
Ing. Jiří Růžička
564 602 518

V Jihlavě dne
24. 2. 2014

Závazné stanovisko

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

s o u h l a s í

na základě předložených dokladů se změnou stavby u stacionárního zdroje znečišťování podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší

název zdroje: „**Plynová kotelna – kogenerační jednotky GX1560**“

umístění zdroje: k. ú. Kožichovice

ORP: Třebíč

provozovatel: NOVA – AGRO s.r.o., Pisárecká 269/6, 603 00 Brno

IČO: 255 75 431

kategorie zdroje: Kogenerační jednotky (3ks) o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 11,295 MW – vyjmenovaný stacionární zdroj dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - kód 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW.

a

s t a n o v u j e

následující podmínky ochrany ovzduší:

Podmínky ochrany ovzduší:

- 1) Změna stavby u zdroje znečišťování bude realizována v souladu s předloženým odborným posudkem a k případným dalším změnám před realizací stavby bude vyžádáno nové

závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.

- 2) Provozovatel požádá Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, o vydání povolení k uvedení zdroje znečišťování ovzduší do provozu. Součástí žádosti bude provozní řád zpracovaný dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., ve trojím vyhotovení a podepsaný statutárním zástupcem provozovatele.
- 3) K žádosti o povolení provozu dále provozovatel doloží technické parametry skutečně instalovaných tří kogeneračních jednotek, případně uvede další změny v uspořádání oproti údajům v celkové situaci stavby.

Odůvodnění:

Dne 17. 1. 2014 byla doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství žádost právnické osoby vedené pod obchodním jménem NOVA – AGRO s.r.o., Pisárecká 269/6, 603 00 Brno, IČO: 255 75 431, podané v zastoupení firmou AGROPROJEKT JIHLAVA s.r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, IČO: 499 74 424, na základě písemné plné moci ze dne 15. 12. 2013, ve věci vydání závazného stanoviska ke změně stavby u stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na akci: „**Plynová kotelna – kogenerační jednotky GX1560**“, podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.

Součástí žádosti je písemná plná moc k zastupování pro firmu AGROPROJEKT JIHLAVA s.r.o., Jihlava ze dne 15. 12. 2013 a dále byl doložen odborný posudek zpracovaný autorizovanou firmou RENVODIN – ŠAFARÍK, spol. s.r.o., Hustopeče ze dne 30. 12. 2013.

Technické upřesnění:

Předmětem vydání závazného stanoviska je souhlas s instalací tří nových kogeneračních jednotek (KJ) v průmyslovém areálu firmy NOVA – AGRO s.r.o. v Kožichovicích. Budou instalovány 3 KJ typu GX 1560, výrobce SDMO, každá o jmenovitém tepelném příkonu 3 765 kW, účinnosti 87,1 %, palivo zemní plyn. Celkový jmenovitý tepelný příkon kotelny bude 11, 295 MW. Je navržen jeden společný výduch nad střechu objektu o to ocelovým potrubím o výšce 6 m a podrobný popis nových KJ je uveden v odborném posudku a při povolení jejich provozu bude uveden i v provozním řádu, který bude součástí rozhodnutí o povolení provozu.

Po prostudování předložené dokumentace a souvisejících podkladů, došel správní orgán ochrany ovzduší k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska ke změně stavby u zdroje znečišťování ovzduší je možné, za předpokladu splnění podmínek ochrany ovzduší, citovaných v tomto závazném stanovisku.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a výše stanovené podmínky ochrany ovzduší jsou závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Jiří Růžička v. r.
úředník odboru životního prostředí a zemědělství