

SMLOVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Číslo: 2240703222

Kategorie VO/SO – první připojení

Provozovatel distribuční soustavy

GasNet, s.r.o.
Křižská 940/96, Křiž, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567
Zapsán v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem
oddíl: C vložka: 23083
Zastoupen: Ing. Jiří Tápal, technik správy distribuční soustavy
(dále jen "Provozovatel")

Zákazník

Jméno a příjmení / Obchodní název: Environmental Energy, s.r.o.
Sídlo / Adresa: Zdárského 181, 674 01 Třebíč-Kožichovice
IČO: 05427592
DIČ: CZ05427592
Zapsán v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně
oddíl: C vložka: 95290
E-mail: l.zahradka@environmental.cz
Telefon: 606 832 171
Zastoupen: Leoš Zahradka, jednatel
Zasílací adresa: Environmental Energy, s.r.o., Na Klínkách 2, 674 01 Třebíč
(dále jen "Zákazník")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen "energetický zákon") a v souladu s prováděcími předpisy, Řádem provozovatele distribuční soustavy (dále jen "Řád PDS"), technickými pravidly této smlouvy o připojení k distribuční soustavě; smluvní strany prohlašují, že se s těmito předpisy a dokumenty seznámily a jsou jim tudíž známy.

Čl. I Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařízení Zákazníka (dále jen "OPZ") k distribuční soustavě Provozovatele a umožnit Zákazníkovi odběr plynu v odběrném místě (dále jen "OM"), a to za podmínek stanovených v této smlouvě a po splnění technických podmínek připojení stanovených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II Termín připojení

Provozovatel připojí OPZ Zákazníka k distribuční soustavě a umožní odběr plynu v OM nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, kdy Zákazník nebo obchodník s plynem požádal o umožnění distribuce plynu a budou-li splněny všechny podmínky uvedené v čl. III a v příloze č. 1 této smlouvy, nejdlíže však dne 1.11.2017.

Čl. III Podmínky připojení a specifikace odběrného místa

1.
Název/Adresa OM: Environmental Energy, s.r.o., Zdárského 181, 674 01 Třebíč-Kožichovice
Číslo MS: 9302826568
EIC: 27ZG600Z072230H
Číslo žádosti: 2001391381
2. Provozovatel připojí OPZ k distribuční soustavě (instaluje měřicí zařízení) a umožní Zákazníkovi odběr plynu v OM za podmínky, že:
a) Zákazník předloží Provozovateli

– zprávu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách vyhrazených plynových zařízeních, v platném znění, nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03. Tato podmínka připojení se použije pouze v případě, že jde o připojení OPZ po jeho předchozím odpojení nebo o nově zřizované OM, a

1. Provozovatel je oprávněn odpojit OPZ od distribuční soustavy a odebrat měřicí zařízení v případech stanovených Energetickým zákonem a na žádost Zákazníka.

Čl. VI Odpojení

- a) bude na své náklady udržovat měřicí zařízení v řádném stavu a pravidelně ověřovat správnost měření, měřicího zařízení v souladu s příslušným ustanovením Energetického zákona; při instalaci měřicího zařízení je Provozovatel povinen provést kontrolu souladu technických hodnot uvedených v příloze č. 1 s nainstalovanými spotřebiči,
- c) je oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ, že Zákazník odebrá plyn neoprávněně,
- d) Provozovatel není povinen umožnit Zákazníkovi odběr plynu, jsou-li splněny podmínky pro omezení nebo přerušení distribuce nebo dodávky plynu stanovené v právním předpisu; ustanovení právního předpisu o oznamovací povinnosti Provozovatele v souvislosti s přerušením nebo omezením distribuce nebo dodávky plynu tím není dotčeno.
- e) Provozovatel neodpovídá za škodu nebo úšlý zisk Zákazníka vzniklý v důsledku výkonu práva Provozovatele podle odstavce 2 písm. d) tohoto článku.

2. Provozovatel

- h) oznámí Provozovateli připravenost OM k osazení měřidla, dle podmínek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně po provedení takové změny.
1. zamýšlenou změnu v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů, a to alespoň 30 dnů předem,
- g) písemně oznámí Provozovateli
- f) oznámí Provozovateli závadu na měřicím zařízení nebo neobvyklou funkci měřicího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení měřicího zařízení nebo plomby, kterým je toto zařízení opatřeno, a to neprodleně po zjištění těchto skutečností; nesplněním závazku oznámit porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů,
- e) umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu zařízení za účelem kontroly, údržby, opravy, výměny či odebrání měřicího zařízení, jakož i k provedení odečtu stavu; při první instalaci měřicího zařízení je Zákazník povinen umožnit Provozovateli kontrolu souladu technických hodnot uvedených v příloze č. 1 s nainstalovanými spotřebiči,
3. provedení změny v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů.
2. zásahu do měřicího zařízení,
1. zásahu do OPZ, kterými prochází neměřený plyn,
- d) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží
- c) poskytnout Provozovateli součinnost nutnou k realizaci připojení, k řádnému provozu, údržbě nebo opravám PZ, včetně součinnosti při zřizování práv Provozovatele k nemoovitostem dotčeným PZ a umožní Provozovateli přístup k těm částem OPZ, kterou prochází neměřený plyn,
- b) bude OPZ udržovat na svůj náklad ve stavu, který odpovídá požadavkům bezpečnosti a spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly; nesplněním tohoto závazku se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů,
- a) předloží Provozovateli k odsouhlasení projektovou dokumentaci OPZ, jedná-li se o první připojení nebo dochází-li ke změně OPZ, a to za účelem posouzení souladu s údaji uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy,

1. Zákazník

Čl. V Práva a povinnosti

2. Druhou a další instalaci měřicího zařízení je jeho opětovná instalace po odpojení z důvodu uvedení na OM bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku Provozovatele.
1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s první instalací měřicího/měřicích zařízení v OM, vyplývající z platných právních předpisů. Druhá a další instalace každého jednotlivého měřicího zařízení na OM bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku Provozovatele.

Čl. IV Úhrada za instalaci měřicího zařízení

3. Nebudou-li splněny podmínky stanovené v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvě, je Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ Zákazníka.
- c) jsou splněny další podmínky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- b) charakter odběru plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ k distribuční soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy,
- doklad o tom, že sjednal smlouvu o sdružených službách dodávky plynu do OPZ, anebo smlouvu o distribuci plynu do OPZ,

2. Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu, že OPZ ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob nebo při likvidaci takového stavu, Provozovatel připojí OPZ do 5 dnů poté, co Zákazník prokáže, zejména zprávou o revizi OPZ, že důvod k odpojení pomínl.
3. Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu stanovené v energetickém zákoně, Provozovatel připojí OPZ ve lhůtách a za podmínek stanovených právními předpisy ve znění platném ke dni, kdy má dojít k připojení OPZ, za předpokladu předložení zprávy o revizi OPZ nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03.

Čl. VII Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Tato smlouva zaniká:

- a) jestliže z důvodu na straně Zákazníka nedojde k opětovnému připojení OPZ ani do 36 měsíců po odpojení OPZ z důvodu dle čl. VI odst. 1 této smlouvy, nebo

- b) sjednáním smlouvy o připojení stejného OPZ s jiným zákazníkem (přepis); nároky Provozovatele vůči Zákazníkovi vzniklé před zánikem smlouvy nejsou tímto dotčeny. Jiným zákazníkem se pro účely tohoto článku rozumí osoba, která pod žádost o připojení a doloží vlastnické právo k OPZ anebo v souladu s § 62 odst. 1 písm. a) Energetického zákona souhlasí vlastníka OPZ s tím, aby tato osoba OPZ užívala.

3. Jestliže Zákazník nezažije smluvní odběr plynu do OPZ ani do 36 měsíců ode dne nejdříve možného připojení a Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu nahradit Provozovateli veškeré náklady vynaložené v souvislosti s připojením OPZ, které Provozovatel řádně doloží. V případě, že se jedná o změnu Zákazníka na odborném místě bez přerušení odběru plynu, tento odst. 3 se nepoužije.

Čl. VIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto smlouvou nebo jejími přílohami se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména v Energetickém zákoně a Řádu PDS.
2. Pro účely plnění této smlouvy poskytuje Zákazník, pokud je fyzickou osobou, Provozovateli osobní údaje a souhlasí s tím, aby Provozovatel tyto údaje shromažďoval a zpracovával v souladu s příslušnými právními předpisy a využil je pro plnění této smlouvy.
3. Všechny účinky vůči druhé smluvní straně musí být učiněny písemně.
4. Touto smlouvou se ruší předchozí ujednání smluvních stran týkající se připojení OPZ v OM.
5. Provozovatel výslovně upozorňuje Zákazníka, že jakékoliv provedené byt nepodstatné změny v návrhu této smlouvy, s výjimkou údajů, jejichž vyplnění se předpokládá (např. údaje v záhlaví), tímto prohlášením Provozovatel automaticky předem odmítá a změny v návrhu smlouvy (s výjimkou změn uvedených v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden výtisk obdrží Zákazník a jeden výtisk obdrží Provozovatel.
7. Strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem a dále, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prostě omylu a nikoli v tisku.

v Brně dne 12. 4. 2017 V Brně

Zákazník: Leoš Zahradka
 Environmentální Energy s.r.o.
 IČ: 054 27 592
 Záborského 181
 674 01 Kozichovice, Česká republika

Provozovatel: Ing. Jiří Tápal
 GasNet, s.r.o.
 Klišská 940/96
 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567
 - 50 -

Přílohy: Příloha č. 1 – Charakter odběru a podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě
 Příloha č. 2 – Žádost Zákazníka o připojení k distribuční soustavě

PRÍLOHA Č. 1a SMLUVY O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
CHARAKTER ODBĚRU A PŘIPOJENÍ OPZ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Číslo: 2240703222

1) Charakter odběru zemního plynu v OM				
1.rok	2.rok	3.rok	4.rok	5.rok
Předpokládany roční odběr [tis. m³]:				
952	5 228	a dále		
Předpokládany letní odběr [tis. m³]:				
476	2 614			
Předpokládany zimní odběr [tis. m³]:				
476	2 614			
Požadovaný max. hod. odběr [m³/hod]:				
700	900			
Požadovaný min. hod. odběr [m³/hod]:				
117	117			
Instalovaný max. hod. odběr [m³/hod]:				
1 260	1 260			
Odběry uvádějte v celých číslech				
1) od 1. dubna až do 30. září včetně				
2) od 1. října až do 31. března včetně				

Seznam připojovaných plynových spotřebičů:

Počet	Název a typ spotřebiče	Max. příkon (m³/hod/ks)	Celkem (m³/hod)	Provoz od Q/rok	Poznámka (starý/nový/záloha)
3	Kogenerační motor 4 000 kW	4 000 kW	381	1 143	12/2017 nový
1	Tepelné plynové čerpadlo 1 230 kW	1 230 kW	117	117	12/2017 nový
Celkem (OM)		13 230 kW		1 260	

2) Místo a způsob připojení k distribuční soustavě

STL distribuční plynárenské zařízení DN 200 při ul. Žďárského, Třebíč-Kožichovice

Podmínkou připojení OPZ k distribuční soustavě je vybudování plynárenského zařízení
dle odst. a) bodu II.

a) I. Plynovod níže uvedených technických parametrů

Materiál: ocel	
Dimenze: DN 200	
Dimenze: dn 160	
Provozní tlak [kPa]: 70 - 100	
Délka plynovodu (m):	
Délka přípojky (m): cca 30 (dle projektu)	
ID plynovodu:	ID přípojky:
ID ukončení sítě: 213519624	
Typ přípojení: (nt/stl/vt): stl	

b) Umístění hlavního uzávěru plynu: na hranici pozemku odběrného místa přístupný z veřejného prostranství dle (TPG) G 704 01
c) Měřicí zařízení (přístroj):

Umístění přístroje bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01.

Číslo umístění přístroje: 9202622683

Adresa umístění přístroje: ul. Žďárského 181, 674 01 Třebíč-Kožichovice

Umístění přístroje: v měrném objektu na hranici pozemku přístupný z veřejného prostranství

Typ a velikost přístroje: turbínový plynoměr G-400, DN 100, PN 10

Rozteč [mm]: 300

Tlak měření [kPa]: 70-100

Způsob měření: typ A

Na OPZ bude před i za plynoměrem osazen kulový uzavěr.
Případná změna typu a velikosti měřícího zařízení, včetně tlakové úrovně měření je uvedena na vyjádření
provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ, případně v protokolu o montáži měřidla.
Typ měření může Provozovatel po připojení OPZ k distribuční soustavě změnit.
Změna typu měření není důvodem pro změnu této smlouvy.

3) Další podmínky připojení

Stávající STL plynovod ocel DN 100 na přetlaku 100 kPa v majetku GasNet, s.r.o. kapacitně NEVYHOVUJE
požadovanému předpokládanému odběru.
Nové odběrné místo na p.č. 1246/25 při ul. Zdášského k.u. Kozíchovice bude připojeno na investorem nově
zbudovanou STL plynovodní přípojku PE dn 160 délky cca 30 m na přetlaku 100 kPa s HUP a fakturačním
měřením na hranici pozemku přístupném z veřejného prostranství napojenou ze stávajícího STL plynovodu
ocel DN 200 se stávajícím přetlakem 100 kPa na ul. Zdášského v Třebíči-Kozíchovicích, který je majetkem
GasNet, s.r.o...
Přípojka zůstane v majetku investora.
Po kolaudaci investor uzavře smluvní vztah o jejím provozu a údržbě s GridServices, s.r.o. – pracoviště
Znojmo

4) Specifické podmínky připojení

Pro měření odběru plynu v požadovaném rozsahu průtoků $Q_{min} = 120 \text{ Nm}^3/\text{hod}$, a $Q_{max} = 900 \text{ Nm}^3/\text{hod}$.
bude instalován turbínový plynoměr G-400, DN 100, PN 10, L = 300 mm na provozním přetlaku 70-100 kPa,
přepočítavač množství plynu a zařízení pro dálkový přenos dat (DPD).
Skrín HUP a měření bude umístěna v blízkosti příjezdové komunikace na hranici soukromého pozemku
s trvale volným přístupem z veřejného prostranství.
Přístup a manipulační prostor kolem skříň měření budou se zpevněným povrchem.
Skrín včetně dvířek budou velikostně přizpůsobeny tak, aby byla umožněna snadná a bezpečná montáž
a demontáž plynoměru bez použití speciálního nářadí.

Umístění plynoměru bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01.

Plynoměr požadujeme instalovat do horizontálního potrubí max. 50 cm nad podlahou.
Před náběhovými úseky potrubí v délce min. 5xDN.
Před náběhovými úseky potrubí instalovat filtr, uzavěr a manometr.
Za výstupní přírubou plynoměru dodržet volný přímý uklidňovací úsek potrubí v délce min. 3xDN.
V min. vzdálenosti 2xDN za výstupní přírubou plynoměru instalovat návarek s vnitřním závitem M20x1,5
se zátkou.
Za uklidňovacím úsekem potrubí instalovat uzavěr a manometr.
Z důvodu zajištění nepřetržitě dodávky plynu v případě výměny nebo poruchy plynoměru, požadujeme
zříditi obtok měřidla.
Obtokové potrubí musí být opatřeno uzavírací armaturou, která bude po montáži plynoměru
zaplombována v uzavřené poloze.
Z důvodu instalace zařízení DPD, žádáme odběratele o zajištění samostatné jističného přívodu 230 V;
kabel CYKY 3Cx1,5; jistič 6 A k objektu měření.

Odběrné plynové zařízení nesmí poškozovat měřící zařízení v majetku GasNet, s.r.o..
V případě poškození plynoměru nestandardním provozem OPZ (tlakové rázy, skokový náběh odběru apod.)
budou odběratelem přeučtovány náklady na opravu plynoměru.

Výkresovou dokumentaci měřící trati požadujeme předložit k odsouhlasení.

5) Součástí této přílohy je mapová část s vyznačením místa připojení

Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro řízení podle zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.