



AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky.....24/153
Výrobek uvolněn k použití
Datum.....22.10.2024.....③

pozn:
svařování bude provedeno
koutovým svarem výšky 5 mm
Ocel S 235

barva zábradlí - RAL 8017 - Čokoládová hnědá

Antikorozní ochrana ocelových prvků zábradlí:
životnost konstrukce 20 let
životnost ochranného povlaku V
stupeň korozní agresivity C4
ochranný povlak IIIE prům. tl. 85 µm doplněný nátěrem dle IA

- chemická úprava nebo otryskání povrchu na SA 3 (dle ČSN ISO 8501-01)
- žárové pozinkování ponorem dle ISO 1461 (tloušťka zinkového povlaku min. tloušťky 80 µm)
- základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. 150 µm
- vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm

Odpor. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	<i>Dariusová</i>	<div>A ZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001</div>			
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS	<i>Dariusová</i>				
Kontroloval:	Ing. Z. Avenarius					
Kraj:	Ústecký	Místo: Bohušovice nad Ohří				
Objednatel:	Město Bohušovice nad Ohří, Husovo Náměstí 42, 411 56					
Akce:	Bohušovice nad Ohří - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem		Zn. souboru:	...		
Výkres:	Vzorový výkres zábradlí		Stupeň:	PDPS	Formát:	A4
			Č. zak.:	24/153	Č. paré :	
			Datum:	01/2025		
			Měřítko:	1:125	Č. přílohy:	D.1.3c
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.						