



Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785

Název veřejné zakázky:

„ MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ “

zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele v předmětném zadávacím řízení, obdržela v níže uvedeném termínu žádosti dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdržené žádosti zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k nim dodatečné informace.

Dodatečné informace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, rovněž na profilu zadavatele.

Žádost o dodatečné informace č. 1 (obdržena dne 17. 5. 2016):

1. *Ve výkazu výměr (soupisu prací) objektu SO 100 je uvedena položka č. 404f prvek U6 - Záchytný systém střechy-lanový úchyt s osazeným spojovacím okem, kotvení, doplňky, detaily, D+M. Bohužel se nám tento prvek nepovedlo nalézt v půdorysu. Žádáme vás o upřesnění umístění tohoto prvku.*
2. *V koordinační situaci číslo přílohy C.2 je uveden pásový odvodňovač DN100, dl. 1,00m ozn. LVŠ 3 a LVŠ 4, tento prvek není uveden ve výkazu výměr. Žádáme o jeho doplnění do výkazu výměr.*
3. *Položky pro dodávku a montáž liniového odvodnění zpevněných a komunikací včetně uličních vpustí se objevují jak výkazu výměr objektu IO111, tak i u výkazu výměr objektu SO 200. Žádáme vás o upřesnění výkazu výměr.*
4. *Ve výkazu výměr objektu IO111 se objevuje položka pro osazení poklopu s rámem do 150kg dvakrát. Žádáme vás o upřesnění výkazu výměr*

Informace zadavatele:

K výše uvedeným zadavatel sděluje následující:

Ad dotaz č. 1:

Označení U6 u pol. č. 404f v soupisu prací bylo zrušeno, neboť se pod tímto označením ve výkresu nevyskytuje (popis položky zůstává dle PD). Taktéž označení U7 u následující pol. 404g bylo v souladu s PD přeznačeno na XX - (popis položky zůstává dle PD).

Ad dotaz č. 2:

LVŠ 3 a LVŠ 4 jsou obsaženy v soupisu prací objektu IO111 - položka č. 51. Po revizi došlo k opravě výměry této položky z 20m na 2m.

Ad dotaz č. 3:

Položky 37 a 40 se opravdu vyskytují duplicitně. V soupisu prací objektu SO200 zůstaly zachovány, v soupisu prací objektu IO 111 došlo k jejich zrušení.

Ad dotaz č. 4:

Položka č. 38 v soupisu prací objektu IO 111 byla zrušena.

Zadavatel na profilu uveřejňuje revidovaný soupis prací pro objekt SO 100 (soubor SO 100 Mateřská škola-v.v. ARSr01 160519) a IO 111 (soubor IO111,121,131v.v. r01 160519), které jsou dodavatelé povinni závazně zohlednit při zpracování nabídky. Provedené opravy jsou v revizi označeny žlutě a týkají se v textu zmiňovaných položek. Zbývající soupisy prací nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Zadavatel v návaznosti na poskytnuté dodatečné informace současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 14. 6. 2016, 10:00. Místo pro podání obálek s nabídkami zůstává nezměněno (MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno).

Žádost o dodatečné informace č. 2 (obdržena dne 20. 5. 2016):

1.

V článku 5.2 a 5.4. zadávací dokumentace je požadováno doložení osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb. Pro obor Dopravní stavby (specializace doprava nekolejová). Splní tento kvalifikační předpoklad osoba, které bylo vydáno osvědčení pro obor ID 00 Dopravní stavby?

2.

V bodu XI.7. Smlouvy o dílo, která je součástí zadávacích podmínek, je uvedeno:

XI.7. V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla:

a) provádění nezbytných pravidelných i jednorázových a mimořádných servisních a provozních opatření, tak aby dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň

bylo umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby, což zahrnuje rovněž pravidelnou údržbu Vysazené zeleně v rozsahu nezbytném pro dodržení Záruky (dále jen „**Záruční servis**“),

b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany Objednatele,

c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel na náklady Zhotovitele.

Žádáme zadavatele o definování rozsahu tohoto požadovaného servisu - na které části díla se bude vztahovat, jak často má být prováděn, v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být v rámci rozpočtu náklady na něj oceněny.

3. V bodu XIII.6, písm. B) je stanoven požadavek zadavatele, že:

b) Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou smluvenou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 60 dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. Případné pozdější předání a převzetí Vysazené zeleně v souladu s čl. III.2 této smlouvy nemá vliv na uvolnění Bankovní záruky za řádné dokončení díla dle předchozí věty. V případě, že dílo nebude dokončeno v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení díla, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky předložit Bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností **6 měsíců ode dne skončení platnosti Bankovní záruky původní**. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení díla Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla,

Žádáme zadavatele o úpravu této 6měsíční lhůty na např. 14 dnů - v případě, kdy by došlo k prodloužení BZ (např. z důvodu posunu termínu plnění např. o 1 měsíc), automaticky by to znamenalo předložení bankovní záruky prodloužené o 6 měsíců, kdy už může být dílo řádně předáno a tedy bude i záruka za řádné plnění záručních podmínek, kdy by došlo k naprosto nelogickému souběhu.

4. V bodu XIII.7, písm. a) a b) je stanoven požadavek zadavatele:

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu nejméně do **4.000.000,- Kč** (slovy čtyřmiliony korun českých), pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za provedení servisního zásahu neoprávněně neprovedeného Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.

Žádáme zadavatele o zvážení výše požadované bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek, neboť tak, jak je nyní nastavena, je vyšší, než požadovaná záruka za řádné dokončení díla. K písm. b) žádáme o stanovení exaktní a jasné doby platnosti - pojem po prokazatelném vypořádání všech nároků objednatel vůči zhotoviteli takovýto není a bylo by v podstatě nemožné ji od bankovního ústavu získat.

Informace zadavatele:

Ad dotaz č. 1:

Ačkoli účelem institutu poskytování dodatečných informací není suplovat či předjímat činnost hodnotící komise, které je zadavatelem svěřena kontrola nabídek, zadavatel uvádí, že osvědčení pro obor ID 00 Dopravní stavby je pro účely prokázání splnění předmětné části profesních a technických kvalifikačních předpokladů dostatečné.

Ad dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že v čl. XI. 7 vzoru smlouvy je pamatováno na ty části díla, u nichž nutnost provádění servisních a provozních opatření, jakož i jejich rozsah a četnost, vyplývá z příslušných technických norem, jakož i z manuálů výrobců příslušných zařízení (zadavatel podotýká, že konkrétní nabízená řešení v daný okamžik nezná).

Dále zadavatel ve vztahu k dotazu na úplatnost záručního servisu dle čl. XI.7. uvádí, že poskytování požadovaného záručního servisu se samostatně nenaceňuje a tento je rozpuštěn v ceně za zhotovení stavby (ostatně jako je tomu i v případě samotné poskytnuté záruky za jakost).

Ad dotaz č. 3:

Zadavatel si je vědom skutečnosti, že není vyloučeno dokončení díla před uplynutím platnosti nové bankovní záruky ve smyslu dotazu dodavatele, nicméně závazná smluvní úprava je v tomto ohledu obecná, když musí reagovat na různé situace, proto i nadále setrvává na dané podobě smluvního ustanovení.

Ad dotaz č. 4:

Zadavatel zdůrazňuje, že se jedná o významnou veřejnou zakázku a nemůže snižovat požadovanou výši bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle žádostí jednotlivých dodavatelů, neboť má v zájmu zachování řádného provozu mateřské školy eminentní zájem na odpovědném přístupu k plnění záručních podmínek.

Pokud jde o dobu trvání platnosti bankovní záruky, zadavatel konstatuje, že čl. XIII.7, písm. b) návrhu smlouvy nevylučuje prodloužování doby platnosti záruky a v případě, bude-li zřejmé, že v době trvání záruční doby nedojde k vypořádání všech nároků objednatele vůči zhotoviteli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku s odpovídajícím způsobem prodlouženou platností. Způsob splnění tohoto závazku je tedy ponechán na postupu vybraného uchazeče (zhotovitele), aby nároky zadavatele byly dostatečně garantovány.

Žádost o dodatečné informace č. 3 (obdržena dne 23. 5. 2016):

V článku 10.8. textové části zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že:

*Uchazeč jako součást své nabídky předloží závazný příslib poskytnutí bankovní záruky za řádné dokončení díla ve výši **7 500 000,- Kč** (příslib bankovní záruky musí zcela zohledňovat požadavky na vlastní bankovní záruku dle čl. XII.6. Návrhu smlouvy tvořícího přílohu č. 2 zadávací dokumentace). Uchazeč je povinen zajistit platnost příslibu po celou dobu zadávací lhůty a vybraný uchazeč je povinen zajistit platnost až do okamžiku, kdy tento zadavatel za účelem zajištění svých závazků poskytne samotnou odpovídající bankovní záruku.*

V článku XIII. 6, písm. a). přitom zadavatel stanoví, že:

*a) Zhotovitel má sjednanou platnou Bankovní záruku za řádné dokončení díla s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, prodlouženou nejméně o 60 dnů po dni řádného předání a převzetí díla, poskytnutou bankou (dále jen „**Banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné provedení díla v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky odpovídající **5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. V.3. této smlouvy bez DPH**, pokud Zhotovitel nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady do 10 dnů po předání a převzetí díla Objednatel, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.*

*Zadavatel přitom jako předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvádí cenu **74 mil. Kč**. Z této částky představuje požadavek na bankovní záruku částku ve výši **3,7 mil. Kč**.*

Není nám jasné, z jakého důvodu požaduje zadavatel doložení bankovního příslibu ve více než dvojnásobné výši než samotnou záruku? Předpokládáme, že se jedná o omyl a prosíme o zajištění nápravy.

Informace zadavatele:

Zadavatel tímto koriguje své požadavky a uvádí do souladu čl. 10.8. zadávací dokumentace a čl. XIII. 6 písm. a) návrhu smlouvy.

Podle upraveného čl. 10.8. zadávací dokumentace uchazeči jako součást své nabídky předloží závazný příslib poskytnutí bankovní záruky za řádné dokončení díla, který zcela zohledňuje

požadavky na vlastní bankovní záruku dle čl. XIII.6. návrhu smlouvy (tj. ve výši odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. V.3. návrhu smlouvy). Uchazeč je povinen zajistit platnost příslibu po celou dobu zadávací lhůty a vybraný uchazeč je povinen zajistit platnost až do okamžiku, kdy tento zadavatel za účelem zajištění svých závazků poskytne samotnou odpovídající bankovní záruku v totožné výši.

Žádost o dodatečné informace č. 4 (obdržena dne 23. 5. 2016):

1.

Ve výkazech výměr jsou uvedeny u přesunů hmot množství v %. Např. SO 100, pol. 417.

417	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,50
-----	--------------	--	---	------

Dotaz:

Může si uchazeč zvolit hodnotu „cena/MJ“ libovolně, tak aby mu cena „Celkem“ pokryla náklady s touto činností spojené? Nebo může změnit předepsanou procentuální sazbu dle skutečných potřeb a hodnotu „cena/MJ“ stanovit jako součet cen příslušného Dílu?

2.

Ve výkazech výměr Ostatní a vedlejší náklady je následující položka

31	1.17	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	Soubor	1,00000
----	------	--	--------	---------

Ve výkaze výměr např. SO 100 elektroinstalace jsou položky „revize“.

Dotaz:

Dle názoru uchazeče se jedná o duplicitní položky. Jakým způsobem má uchazeč při oceňování postupovat?

3.

Zadavatel požaduje v bodě 5.2. Zadávací dokumentace v rámci profesních kvalifikačních předpokladů předložení osvědčení o autorizaci pro obor „Dopravní stavby (specializace nekolejová doprava)“.

S ohledem na skutečnost, že předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby - novostavby mateřské školky, považujeme požadavek zadavatele na předložení osvědčení o autorizaci v oboru „Dopravní stavby (specializace nekolejová doprava)“ za nepřiměřený a v rozporu s ust. § 50 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), ve smyslu kterého je zadavatel povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Zadavatel je povinen dodržovat zásadu přiměřenosti a stanovit pouze takové kvalifikační předpoklady, které jsou přiměřené předmětu veřejné zakázky.

Domníváme se, že požadavek na shora uvedenou autorizaci je nepřiměřený, jelikož předmětem je novostavba objektu občanského vybavení. Zadavatel sice uvádí, že v rámci realizace novostavby mateřské školky bude vybudováno parkoviště, po podrobném prostudování zadávací dokumentace však konstatujeme, že je jedná o nepatrnou část veřejné zakázky v objemu cca 2% z hodnoty veřejné zakázky a nejedná se o nijako komplikované dopravné práce. Provedení parkovišť (či příjezdových

komunikaci) je běžnou součástí realizace pozemních staveb, tudíž řádně a odborně provést takové práce jsou schopné i osoby s autorizací v oboru „Pozemní stavby“.

S ohledem na skutečnost, že realizace parkoviště v předmětné veřejné zakázce je nepatrnou částí veřejné zakázky a její provedení není nikterak složité, navíc je běžné v rámci realizace staveb občanské vybavenosti, považujeme požadavek zadavatele na doložení osoby s autorizací pro obor „Dopravní stavby (specializace nekolejová doprava)“ za nepřiměřený předmětu veřejné zakázky.

Dle § 50 odst. 4 ZVZ není veřejný zadavatel oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže a dále je povinen dodržovat základní zásady zákona, mimo jiné zákaz diskriminace. Jelikož jsou tuto okrajovou část zakázky schopné řádně a odborně provést i osoby s autorizací pro obor „Pozemní stavby“, máme za to, že požadavkem na autorizaci pro obor „Dopravní stavby (specializace nekolejová doprava)“ dochází ze strany zadavatele ke skryté diskriminaci těch uchazečů, kteří by objektivně byli schopni řádně plnit předmět díla i bez autorizace v oboru „Dopravní stavby (specializace nekolejová doprava)“.

Na podporu svého shora uvedeného tvrzení dále uvádíme, že zadavatel požaduje v rámci technických kvalifikačních předpokladů doložení osoby na pozici specialista na dopravní stavby, kdy u této osoby sice požaduje předložení autorizace v oboru „Dopravní stavby (specializace nekolejová doprava)“, ale nepožaduje již doložení žádných zkušeností s realizací jakékoliv dopravní stavby, či doložení praxe v tomto oboru. Z toho lze nepochybně dovodit, že ani zadavatel nepřisuzuje této části veřejné zakázky stěžejní význam.

Dotaz:

Žádáme tímto o vypuštění požadavku zadavatele na doložení autorizace v oboru „Dopravní stavby (specializace nekolejová doprava)“ a dále na doložení osoby na pozici - specialista na dopravní stavby.

4.

Zadavatel požaduje v bodě 10.8. Zadávací dokumentace předložení v rámci nabídky závazného příslibu poskytnutí bankovní záruky za řádné dokončení díla ve výši 7,5 mil. Kč. V obchodních podmínkách předaných zadavatelem jako součást zadávacích podmínek je v bodě XIII.6 písm a) uvedeno, že „Bankovní záruka za řádné provedení díla v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky odpovídající 5% ceny za zhotovení stavby bez DPH....“.

5% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. 74 000 000,- Kč bez DPH činí částku ve výši 3,7 mil. Kč.

Dotaz:

Jakou výši bankovní záruky za řádné provedení díla požaduje zadavatel?

5.

Zadavatel požaduje v bodě 10.8. Zadávací dokumentace předložení v rámci nabídky závazného příslibu poskytnutí bankovní záruky za řádné dokončení díla.

Domníváme se, že stanovení povinnosti předložení závazného příslibu banky je nadbytečným požadavkem zadavatele. Tato povinnost je zakotvena rovněž v textu smlouvy o dílo a uchazeči podávající nabídku na veřejnou zakázku jsou povinni akceptovat návrh smlouvy o dílo stanovený zadavatelem, tudíž i jeho požadavek na předložení bankovní záruky. Máme za to, že nadbytečný požadavek zadavatele na předložení bankovního příslibu představuje pro uchazeče zbytečnou a bezdůvodnou finanční zátěž a zadavatel svým

požadavkem docílí pouze stavu, kdy uchazeči, kteří podají nabídku, rozhodně zapracují do své nabídkové ceny tyto náklady a nabídková cena bude neúměrně navýšená o náklady na zajištění závazného příslibu banky.

Dotaz:

S ohledem na skutečnost, že povinnost předložení bankovní záruky je stanovena v textu smlouvy o dílo a uchazeči, kteří podají nabídku, jsou povinni tuto povinnost akceptovat, žádáme o vypuštění požadavku předložit závazný příslib banky dle bodu 10.8. Zadávací dokumentace už do nabídky.

Informace zadavatele:

Ad dotaz č. 1:

Zadavatel nepřipouští vkládání nebo vypouštění položek soupisu prací a dále jakékoliv změny v popisu, měrných jednotkách a v uvedeném množství u jednotlivých položek. Proto je třeba zvolit hodnotu „cena/MJ“ tak, aby celková cena pokryla náklady s touto činností spojené.

Ad dotaz č. 2:

O duplicitní položky se nejedná.

Ve výkazu výměr SO 100 část Elektroinstalace se jedná o položku revize, kde je nutné provést revizi elektroinstalace, tedy celkové dodávky všech prvků tohoto oddílu.

Ve výkazu výměr Ostatních a vedlejších nákladů je položka č. 31, která řeší veškeré potřebné průzkumy, sondy, zkoušky, atesty a revize, která jsou nutná k provedení díla navíc oproti položkám uvedeným v SO 100. Tedy veškeré ostatní náklady na tyto práce neuvedené ve výkazu výměr SO 100.

Ad dotaz č. 3:

Zadavatel setrvává na stávající podobě kvalifikačních požadavků. Požadavek na doložení autorizace v oboru dopravní stavby není nikterak diskriminační, ani nepřiměřený předmětu veřejné zakázky, neboť nezbytnost takového požadavku vyplývá z přímo z příslušné legislativy, a to v souvislosti s realizací dopravní stavby, tj. parkoviště, včetně příjezdové cesty (cena dopravní stavby ve vztahu k celkovému objemu investice je v tomto případě irelevantní, podstatná je v tomto ohledu skutečnost, aby vybraný uchazeč disponoval autorizovanou osobou, která je oprávněna činností, jež je předmětem plnění veřejné zakázky, vykonávat).

Ad dotaz č. 4:

Viz odpověď na žádost o dodatečné informace č. 3 shora.

Ad dotaz č. 5:

Zadavatel setrvává na svém požadavku, aby uchazeči součástí nabídky učinili závazný příslib poskytnutí bankovní záruky za řádné dokončení díla. Zadavatel si je vědom skutečnosti, že náklad spojený se získáním bankovního příslibu uchazeči promítnou do nabídkových cen, nicméně zadavatel tak získá jistotu, že nabídku podají pouze uchazeči, kterým příslušný bankovní ústav v rozhodujícím okamžiku, tj. před podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky, danou bankovní záruku skutečně vystaví.

Žádost o dodatečné informace č. 5 (obdržena dne 24. 5. 2016):

1) Dle bodu 10.8. zadávací dokumentace má uchazeč předložit jako součást nabídky závazný příslib poskytnutí bankovní záruky za řádné dokončení díla ve výši 7.500.000 Kč (příslib bankovní záruky musí zcela zohledňovat požadavky na vlastní bankovní záruku dle čl. XIII.6. návrhu smlouvy tvořícího přílohu č. 2 zadávací dokumentace).

Dotaz: Proč je požadován závazný příslib bankovní záruky ve výši 7.500.000 Kč, když dle SoD má být ve výši 5% z ceny za zhotovení stavby, tedy dle našeho názoru max. 3.700.000 Kč?

2) Bod 10.6. zadávací dokumentace specifikuje strukturu nabídky. Jedním z předepsaných bodů jsou identifikační údaje subdodavatelů - prohlášení o subdodavatelích.

Dotaz: Co je míněno pod tímto požadavkem? Požadujete identifikační údaje subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních požadavků? Nebo v případě, že uchazeč pro kvalifikaci subdodavatele nepoužije, tak předložit seznam subdodavatelů pro budoucí plnění díla?

Informace zadavatele:

Ad dotaz č. 1:

Viz odpověď na žádost o dodatečné informace č. 3.

Ad dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje, aby uchazeči součástí nabídek učinili prohlášení o subdodavatelích, kde identifikují všechny subdodavatele, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Zadavatel v návaznosti na poskytnuté dodatečné informace současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 17. 6. 2016, 10:00. Místo pro podání obálek s nabídkami zůstává nezměněno (MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno).

Žádost o dodatečné informace č. 6 (obdržena dne 25. 5. 2016):

- jaká bude barva plastových oken a bude stejná barva oboustranná? V dokumentaci jsem nenalezl
- Podle dodavatele oken nelze prvky opatřené pákovým ovladačem nelze udělat otvíravá. Ovládání u takto velkých proků by muselo být údajně na motor. Mají se tedy pákové ovladače zaměnit za motorové otevírání?
- V rekapitulaci nákladů se vyskytuje IO 200 – teplárny Brno, k tomuto IO není rozpočet (dodávka tepláren). Má tedy v celkové rekapitulaci být uvedena za tento objekt 0?

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že barva plastových oken bude oboustranná šedá. Zadavatel setrvává na požadavku, aby byla okna opatřena pákovými ovladači bez motorického ovládání.

Vzhledem k tomu, že přípojku teplovodu (inženýrský objekt IO 200 a provozní soubor PS 02) budují na své náklady Teplárny Brno, a.s., bude v celkové rekapitulaci cena u těchto objektů 0.

Žádost o dodatečné informace č. 7 (obdržena dne 26. 5. 2016):

jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku vznášíme dotaz týkající se zadávacích podmínek, konkrétně návrhu smlouvy o dílo, a to ustanovení bodu XI.7 ve znění:

"V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla:

a) provádění nezbytných pravidelných i jednorázových a mimořádných servisních a provozních opatření, tak aby dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby, což zahrnuje rovněž pravidelnou údržbu Vysazené zeleně v rozsahu nezbytném pro dodržení Záruky (dále jen „Záruční servis“),

b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany Objednatele,

c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel na náklady Zhotovitele."

Vzhledem k tomu, že uvedený rozsah požadovaného provádění záručního servisu je v zadávacích podkladech pro výběrové řízení uveden značně obecně a neurčitě, dotazuje se uchazeč na to, co je pro účely výběrového řízení, potažmo smlouvu o dílo myšleno uvedeným ustanovením o poskytování záručního servisu konkrétně. Pokud by se totiž v rámci požadovaných pravidelných servisních opatření jednalo o takové úkony (např. revize apod.), které předepisují platné české právní či technické předpisy či normy, pak by byl obsah ustanovení zřejmý. Pro účely veřejné zakázky by v takovém případě bylo možné bez dalšího odhadnout hodnotu takových servisních opatření a úspěšně je pro řízení také nacenit. Taková skutečnost však z formulace obsažené v zadávacích podkladech výslovně nevyplývá a lze ji tedy vykládat daleko širěji, vždy však značně subjektivně. Navíc tím, že jsou ve zmíněném ustanovení návrhu smlouvy o dílo uvedena rovněž "jednorázová mimořádná servisní a provozní opatření", bez jakékoliv specifikace, byť třeba jen s demonstračním výčtem, je uvedené ustanovení nejen nejasné, ale rovněž značně nepředvídatelné co do okolností, které mohou fakticky nastat. V důsledku uvedené skutečnosti tak žádný z uchazečů o veřejnou zakázku nebude schopen poskytování záručního servisu objektivně ocenit. Jelikož je úplata za poskytování záručního

servisu zahrnuta v celkové ceně díla, budou předložené nabídky všech uchazečů zcela neporovnatelné.

Na základě shora uvedeného vznášíme dotaz, zda zadavatel blíže vymezí obsah závazku poskytovat záruční servis, který má spočívat ve formě "pravidelných i jednorázových a mimořádných servisních a provozních opatření...", nebo zda trvá na znění ustanovení bodu XI.7 návrhu smlouvy o dílo ve výše citovaném znění.

Informace zadavatele:

Viz odpověď na žádost o dodatečné informace č. 2 (dotaz č. 2) shora.

V Brně dne 31. 5. 2016



Statutární město Brno
v zastoupení MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát