



LEGENDA:

stavba a zařízení:		
stávající	nové	
—	—	elektro+MaŘ
—	—	stavba
—	—	okno
—	—	ocelové konstrukce

stávající	nové	
—	—	horká voda přívod 140 (80) °C – primár (P–P)
—	—	horká voda zpátečka 70 (65) °C – primár (P–Z)
—	—	topná voda ÚT výstup 80°C – sekundár (ÚT–V)
—	—	topná voda ÚT zpátečka 60°C – sekundár (ÚT–Z)
—	—	dopouštění, odpouštění, expanzní
—	—	studená pitná voda SV 10°C (nerez ocel)
—	—	teplá voda TV 55°C (nerez ocel)
—	—	cirkulace teplé vody CTV ~50°C(nerez ocel)
—	—	odvzdušňovací potrubí
—	—	odpadní, vypouštěcí potrubí

- třmen z kruhové oceli
- objímka, závěs, uložení
- kluzné uložení K
- kluzné uložení s osovým vedením A
- pevný bod (kotevní stojan) PB

Materiál:
NO Nerez ocel 1.4301 (AISI/US 304)
-- Ocel P235GH (dle ČSN tř. 11)
P Plast

Ostatní označení:
() Označení v závorce platí pro potrubí v "zákrytu"
iz Tepelná izolace
↑ Hranice dodávek, přípojovací místa



INVESTOR Severočeská teplořenská, a.s. Teplořenská 2, 434 03 Most – Komořany, IČ 287 33 118 www.setep.cz, info@setep.cz, tel.: +420 476 447 111		
PROJEKTANT EO TECHNOLOGY s.r.o. Za Trati 415, 196 00 Praha 9 – Trebořovice, IČ 090 93 524 www.eotechnology.eu, info@eotechnology.eu		
STAVBA REKO VS 704 – ÚT a TV		VYPRACOVAL ONDRŽEJ SLÁČEK
KONTROLOVAL TOMÁŠ DANIČEK		SCHVÁLIL JAKUB KUČÍK
ČÁST D 2.1 ČÁST STROJNÍ		DATUM 06/2022
MĚŘÍTKO 1:50		ČÍSLO PÁŘE
REVIZE PO		ČÍSLO VÝKRESU 0.2.1.3a
STUPĚŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ZNAČKOVÉ ČÍSLO 22_0127