

Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané – etapa 0 zadávací řízení na dodavatele

Dodatečné informace, odpovědi na zaslané dotazy:

Dotaz č. 2, ze dne 6. 6. 2025

Dobrý den.

Ve výkazu výměr SO351.001 a SO351.002 akce jsou k ocenění položky "Dodávka a montáž betonových opěrných bloků včetně všech souvisejících konstrukcí a prací". Dle technické zprávy se má jednat o zajištění armatur: "Armatury budou staticky zajištěny betonovými bloky - prefabrikovaným dílcem."

Ptáme se o jaký speciální dílec se má jednat? Je možné jej nějak vyobrazit, uvést rozměry nebo jej jinak specifikovat?

Odpověď:

k Vašemu dotazu sdělujeme:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu ze dne 6. 6. 2025 ve věci ocenění položky "Dodávka a montáž betonových opěrných bloků včetně všech souvisejících konstrukcí a prací" pro zajištění armatur betonovými bloky - prefabrikovanými dílci sdělujeme:

Jedná se o nespeciální opěrné betonové bloky u šoupat, které budou podepírat na vodovodu litinové T kusy se šoupátky, jejich rozměr a tvar není nikterak specifikovaný, měl by splňovat pouze podpěrný účel.

S pozdravem

Jiří Janda

odbor správy majetku a investic