

Knesl Kynčl architekti s. r. o.
Šumavská 416/15
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR957/000779/2024SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0029630/2023DATUM
05.02.2024 VYŘIZUJE
Málek RadekTELEFON
956 957 404

GSM

FAX

E-MAIL
Radek.Malek@lesycr.cz**ČHP: 4-10-01-0760; IDVT: 10194288; VT Losinka; ř. km 4,25 – 4,33; IČ PÚ: 715998****Věc:** Vyjádření správce toků k žádosti ze dne 23. 1. 2024.**Týká se:** Žádost o vyjádření správce toků k PD „Obecní dům Velké Losiny“ pro DUR

Výše uvedený záměr se dotýká zájmů Lesů České republiky, s. p., Správy toků oblast povodí Moravy, jako správce VT Losinka (ČHP: 4-10-01-0760; IDVT: 10194288) podélné úpravy IČ 715998, a jako organizace s právem hospodařit s majetkem státu (p. č. 2727) v k. ú. Velké Losiny.

Předložená projektová dokumentace, vypracovaná společností Knesl Kynčl architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, pro investora/ stavebníka Obec Velké Losiny, Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny, řeší novostavbu obecního domu včetně přípojek k inženýrským sítím a likvidaci dešťových vod.

Jedná se o novostavbu obecního domu s podiem, infocentrem a knihovnou, přístřeškem na popelnice, veřejnými toaletami a s tím spojené dopravní a technické infrastruktury. Hlavní část objektu – obecní úřad je situován v jihozápadní části řešené parcely při parkovišti. Knihovna je situována ve východní části, při stávajícím rodinném domě. Mezi obecním úřadem a knihovnou je umístěn objekt informačního centra s podiem. Před informačním centrem s podiem i před knihovnou je směrem k nábreží představená kolonáda, ze které jsou umístěny vstupy do jednotlivých částí objektu. Obecní úřad má dvě nadzemní podlaží a podkroví, zbylá část objektu je jednopodlažní. Zastavěná plocha objektu je celkem 1096 m².

V Místě, které se nachází nejbližší opevnění koryta VT Losinka (IDVT: 10194288) bude navržená stavba založena po celé délce fasády dostatečně hluboko pod základovou spáru opěrné zdi vodního toku a zabezpečí stabilitu navržené stavby při údržbě a rekonstrukci opevnění koryta VT. Navrhovaná stavba nijak nezávisí na opěrné zdi. Toto řešení je navrženo Ing. Lukášem Jandou, Autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT – 1201904.

K výše uvedenému záměru již bylo vydáno vyjádření č. j. LCR957/054166/2023 ze dne 26. 10. 2023.

Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast povodí Moravy, **souhlasí** s výše uvedeným návrhem při dodržení těchto podmínek:

- Realizací akce nesmí být dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. Zejména se jedná o využití manipulačního prostoru VT (u DVT 6 m) správcem toku.
- Bude akceptována vzdálenost SO 101,3 od břehové čáry (nejméně 1 m–3 m), stavba bude založena nezávisle na stávající podélné úpravě IČ: 715998 a dle navrženého řešení, které navrhl Ing. Lukáš Janda autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT – 1201904. Tento návrh dle projektové dokumentace zaručuje, při údržbě a rekonstrukci opěrné zdi vodního toku, během které by došlo ke kompletnímu odstranění a opětovnému vybudování podélné úpravy (opevnění) nebo k jejímu nahrazení novou konstrukcí ve správě Lesů České republiky, s. p., že nebude nutné stabilizovat obnažený okolní terén (výkop) a nebude hrozit zřícení



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

U Skláren 781, Vsetín 755 01, tel. +420956957111, st957@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfns

navrhované stavby Obecního domu.

- **Požadujeme návrh S0502 a S0504, včetně SO přímo navazujících, upravit takovým způsobem, aby byl zajištěn přístup k vodnímu toku pro těžkou stavební techniku, bez nutnosti zásahu do nově navržené stavby, případně bez nutnosti dočasných navýšování únosnosti konstrukcí, realizovaných v rámci předmětného záměru. Přístupová trasa k vodnímu toku bude v situačních výkresech záměru vyznačena, včetně uvedení jejích parametrů.**
- Realizací výše uvedeného záměru nesmí být žádným způsobem narušena stabilita stávajícího koryta vodního toku.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Realizační firma bude vybavena prostředky pro likvidaci případné havárie, která by mohla zapříčinit znečištění vodního toku (sorpční materiál).
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Vlastníka stavby upozorňujeme na nutnost pravidelné údržby objektů likvidace dešťových vod tak, aby navržená opatření zajišťující likvidaci, popř. retenci vod v souladu s §5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb, v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění a TNV 75 9011, plnila svůj účel po celou dobu životnosti řešené stavby (zajištění hodnoty specifického odtoku z řešené plochy a hodnoty regulovaného odtoku z jednoho zařízení pro hospodaření s dešťovými vodami).
- Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě
- Při provádění prací nesmí dojít k poškození břehového porostu. Upozorňujeme, že vodní tok a rovněž břehový porost, jakožto doprovodný prvek vodního toku, je součástí významného krajinného prvku (VKP). Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením.
- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem.
- Oplocení bude umístěno minimálně 1 m od přelivné břehové hrany toku.
- Bude zabezpečeno oprávnění správce toku dle §49 odst. 1 a) zákona o vodách – vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu při výkonu svých práv a povinností na cizí pozemky a stavby. Jedná se zejména o zachování volného přístupu podél koryt toků, tzn. že správci toku bude umožněn přístup k vodním tokům v rámci plnění povinností daných zákonem o vodách.
- Správce VT bude přizván k odsouhlasení provedených prací.

Toto vyjádření je platné dva roky od jeho vydání

Ing. Michal Najman
technik vodního hospodářství

Doručenka datové zprávy

Předmět: Obecní dům Velké Losiny
ID zprávy: 1310371642
Typ zprávy: Poštovní datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 5.2.2024 v 12:17:23

Odesílatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
50008 Hradec Králové, CZ
ID schránky: e8jcfsn
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, Ponava, 60200 Brno, CZ
ID schránky: e37f2th
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nezařadeno
Naše čís. jednací: LCR957/000779/2024
Naše spisová zn.: LCR0029630/2023
Vaše čís. jednací: Nezařadeno
Vaše spisová zn.: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ano

Události zprávy:

5.2.2024 v 10:57:49 EV0: Datová zpráva byla podána.
5.2.2024 v 10:57:49 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
5.2.2024 v 12:17:23 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.
