

Tábor, 11. února 2021
Počet stran textu: 1

Dodatečné informace č. 1

Na základě dotazu, zadavatel v souladu s čl. 2 výzvy a zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem "**Zateplení obvodového pláště a výměna oken čp. 42, ul. Míkova, Tábor Měšice**" zadávané jako zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů realizovaného na základě § 31 zákona a metodiky zadávání zakázek malého rozsahu směrnice společnosti BYTES Tábor s.r.o.

Dotaz č. 1

Vyžaduje zadavatel splnění podmínky na povrchovou úpravu systému ETICS použití finální povrchové úpravy s uhlíkovými vlákny? Požadavek na uhlíková vlákna je diskriminující. Ostatní požadavky na finální povrchovou úpravu by byly splněny, vyjma uhlíkových vláken.

Odpověď č. 1

Zadavatel se rozhodl pro specifické zpracování zateplovacího systému z důvodu charakteru budovy a místa, kde objekt stojí. Tyto podmínky zadavatele pro povrchovou úpravu diskriminující nejsou, protože se jedná o zakázku malého rozsahu, tudíž se nejedná o zadávací řízení dle zákona. Zadavatel se řídí metodikou zadávání zakázek malého rozsahu směrnice společnosti BYTES Tábor s.r.o.

Odůvodnění použití vysoce hydrofobní silikonové omítky vyztužené uhlíkovými vlákny je uveden ve stanovisku projektanta, který je přílohou těchto dodatečných informací č. 1.

S ohledem na dostatečnou délku k termínu podání nabídek zadavatel konstatuje, že povaha dodatečných informací nevyžaduje nutnost prodloužení lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace pouze upřesňují znění výzvy a zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Stanovisko projektanta

Město Tábor zastoupené
BYTES Tábor s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418 • 390 03 Tábor
IČO: 00253014 • DIČ: CZ00253014
- 3 -

Ing. Ondřej Semerák
zástupce zadavatele



Ing. Pavel Primas
Tř. 9. května 678
390 02 Tábor

Věc: Stanovisko projektanta k dotazu (vlastnosti finální povrchové vrstvy zateplovacího systému)

Cílem návrhu bylo, aby navržená finální vrstva certifikovaného zateplovacího systému (v PD uvedená vysoce hydrofobní, uhlíkovými vlákny vyztužená silikonová omítka) splňovala požadované parametry dle projektové dokumentace, mezi které patří:

- zvýšená mechanická odolnost – např. při krupobití, vandalismu apod.
- vysoká difúzní schopnost a vodoodpudivost
- fotokatalytický účinek - aktivním samočisticím efektem a zvýšenou ochranou omítky proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami)
- nasákavost: nízká, W3
- difuze vodních par : vysoká, V1
- barevná stálost omítky

Zadavatel PD upozornil na blízkost školního zařízení v bezprostředním sousedství, kde hrozí poškození omítky především vandalizmem, zároveň je nutné kvůli současnému stavu objektu nutné dodržet i ostatní parametry KZS.

S ohledem na výše uvedené autor projektu aktuálně nesouhlasí se záměnou za jiný systém, pro záměnu systému by bylo nutné provést porovnání náhradního řešení, které ale tazatel nepředložil.

V Táboře dne 11.02.2021

Ing. Pavel Primas

