



## Sektorová veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v souladu s ustanovením § 158 odst. 1  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

### „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Úvoz“

postupem mimo režim zákona za dodržení § 6 zákona

veřejná zakázka je součástí projektu s názvem „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Úvoz“, reg. č. projektu CZ....., spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – dotační program podpory „Úspory energie v SZT“ Ministerstva průmyslu a obchodu.

Předmět zakázky souvisí s relevantní činností zadavatele a jedná se tedy o sektorovou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 zákona. Zadavatel je veřejným zadavatelem, který při zadávání veřejné zakázky není povinen postupovat v režimu zákona.

Zadávací řízení je vedeno postupem podle Pravidel pro výběr dodavatelů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR platnými od 2.5.2017 (dále jen „Pravidla“) pro žadatele a příjemce dotace z programu OPPIK.

## SPECIFIKACE VZORKŮ

Dokument „Specifikace vzorků“ je součástí zadávací dokumentace a obsahuje podrobnou specifikaci požadavků zadavatele na prokázání splnění kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona, a doplňuje tedy dokument „Kvalifikační dokumentace“. Specifikace vzorků je pro dodavatele závazná. Nesplnění požadavků zadavatele na prokázání splnění kritéria technické kvalifikace – tj. nepředložení vzorků – vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Specifikace vzorků je zveřejněna na profilu zadavatele.

Datum zpracování: 11.12.2017



Zadavatel požaduje v rámci prokázání splnění kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona předložení dále specifikovaného vzorku.

### **Vzorek spoje předizolovaného potrubí:**

Dodavatel předloží vzorek svařovaného spoje předizolovaného potrubí DN 100 vč. provedené elektro svařitelné spojky o celkové délce cca 1,5 m, který bude proveden podle přiloženého nákresu.

Dvě části předizolovaného potrubí budou mít na jedné straně obnaženou izolaci v délce cca 200 mm. Obnažená ocelová trubka obou částí bude spojena provedením elektro svařitelné spojky. Prostor spoje bude vypěněn tak, aby byla doplněna tepelná izolace PUR pěnou.

Součástí předkládaného vzorku bude:

- 1) Protokol o RTG zkoušce svaru
- 2) Potvrzení, že svar realizoval svářeč, který je vlastním zaměstnancem dodavatele (ne subdodavatel) – čestné prohlášení
- 3) Kopie dokladu svářečského oprávnění osoby, která svar provedla
- 4) Doklad (např. prohlášení výrobce předizolovaného potrubí), že dodavatel je oprávněn k montáži PI potrubí daného výrobce
- 5) Za účelem provedení elektro svařitelných spojek doloží dodavatel, že je vlastníkem stroje k vypěnění spojek – tento požadavek lze splnit:
  - a) čestným prohlášením dodavatele, takový stroj vlastní (má ve svém majetku), nebo
  - b) kopií smlouvy o pronájmu s vlastníkem stroje, z níž bude vyplývat, že dodavatel má či bude mít stroj pronajatý na dobu realizace stavby

Vzorek je součástí nabídky dodavatele a musí být proto vhodným způsobem označen názvem veřejné zakázky a identifikačními údaji dodavatele.

#### *Poznámka:*

*Pro snadnou manipulaci se vzorkem je vzorek požadován v dimenzi DN 100, ačkoliv v rámci předmětu plnění bude realizováno předizolované potrubí DN 250. Na předloženém vzorku má dodavatel předvést schopnost a kvalitu provedení elektro svařitelné spojky. Zhotovitel doloží doklad prokazující, že je schopen svařovat klasické potrubí o dimenzi min DN 250.*

*Zjednodušený nákres požadovaného vzorku: (svařovaný spoj provedený elektro svařitelnou spojkou předizolovaného potrubí DN 100 vč. vypěnění PUR pěnou)*

