



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2/16198

zakázky

„BD Vedlejší 694/2, Brno – stavební úpravy“

Zakázka je zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (platnost od 1. 10. 2014) (dále jen „Metodická pokyn“)

Identifikační údaje zadavatele:

Název: DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Sídlo: Kapucínské nám. 100/6, Brno 656 57
IČO: 00047708
Zastoupený: Ing. Libor Benátský předseda představenstva
Marie Maleňáková, člen představenstva

Kontaktní osoba: Yvona Havránková
telefon: +420 604 610 717
email: havrankova@druzba-sbd.cz

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČ: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Kroulíková, email: kroulikova@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 16198



Identifikační údaje zakázky:

Druh (předmět) zakázky: Zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení zakázky: Podle Metodických pokynů pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Vážení,

v souladu s odstavcem 7.3 Metodického pokynu, Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám zakázky „BD Vedlejší 694/2, Brno – stavební úpravy“

Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 18. 8. 2016

„Tímto Vás žádám o zodpovězení následujících dotazů. I přes pozdní žádost o DI budou mít tyto odpovědi zásadní dopad na rozsah předmětného díla a cenu díla!“

V položkovém rozpočtu je položka:

44	M21	úprava elektroinstalace a hromosvodu	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
----	-----	--------------------------------------	-----	---------	--	------	--	---------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V TZ se píše:

k) Bleskosvod

Stávající bleskosvody na střeše i fasádě budou demontovány. Následně bude provedena revize systému bleskosvodu, nová jímací soustava je navržena v projektu části elektro. Jímací soustava na střeše je řešena dle ČSN EN 62305 v části elektro této PD

Žádnou část PD obsahující elektroinstalace nebo řešení hromosvodové soustavy jsme nenalezli. Prosíme tímto zadavatele o doplnění této části a předložení položkového výkazu výměr pro tuto část.“

Dodatečné informace k dotazu č. 1 ze dne 18. 8. 2016

Hromosvod na fasádě se pouze překotví na delší kotvy, proto k hromosvodu není žádná část projektové dokumentace pro hromosvody. Rekonstrukce hromosvodů je předmětem jiné projektové dokumentace na rekonstrukci střechy, která již proběhla.

Zadavatel upozorňuje, že v odst. 5 technické zprávy projektové dokumentace je jasně uvedeno, že bleskosvody na fasádě budou demontovány před zateplením fasády a po provedení prací následně budou původní lana bleskosvodu překotvena na nové – delší kotvy. Následně bude provedena revize uzemnění.

V odst. 2 technické zprávy je uvedeno, že při rekonstrukci bude provedeno překotvení bleskosvodů na fasádě - lana budou kotveny na delší kotvy. Bleskosvody budou vedeny nad omítkou.

Množství lan bleskosvodu je patrné z pohledů stávajícího stavu. Jedná se o překotvení cca 150 m stávajících lan bleskosvodu.

Nejedná se o změnu zadávacích podmínek, lhůta pro podání nabídek tedy nebude prodloužena. Veškeré informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 19. 8. 2016

.....
Ing. Anna Kroulíková, v plné moci
DEA Energetická agentura, s.r.o.

Přílohy dodatečné informace: bez příloh