



„Rekonstrukce SCZT pára x HV – HJM, ulice Rašínova, Běhounská – oblast ul. Běhounská“

Sektorová veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v souladu s ustanovením § 158 odst. 1

zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

„Rekonstrukce SCZT pára x HV – HJM, ulice Rašínova, Běhounská – oblast ul. Běhounská“

postupem mimo režim zákona za dodržení § 6 zákona

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 19/18/K

V Brně, dne 12.1.2018

Věc: Veřejná zakázka:

**„Rekonstrukce SCZT pára x HV – HJM, ulice Rašínova, Běhounská – oblast ul. Běhounská “
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2: V technické specifikaci části KOMUNIKAČNÍ ROZVODY jsou položky:

UŽIVATELSKÝ SOFTWARE převedení uživatelského software

Generování odečtů z db 80,00

dálkových měřičů tepla

do knihy odečtů

RMB 9400 ks 1,0

K ocenění těchto položek bychom potřebovali vědět jaký typ uživatelského softwaru se používá v Teplárnách Brno.

Odpověď č. 2: Pro sběr dat se používá modem:

1. RMB 9400 produkt BMS SERVIS s.r.o.

Data jsou aplikovány do SCADA systému ADX (Johnson Controls) prostřednictvím uživatelské nadstavby knihy odečtů produkt BMS SERVIS s.r.o.

Odpověď č. 2 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele