

LEGENDA SKLADEB

- S1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BILÝ FASÁDNÍ POLYSTYREN - EPS)**
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375 mm NATENKOVSTVOU ZDÍCI MALTU M5
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - VYROVŇAVACÍ FASÁDNÍ TMEL TL. 5 mm
 - VYROVŇAVACÍ BILÝ FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70F TL. 20 mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/(m.K)}$)
 - BILÝ FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70F TL. 140 mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/(m.K)}$), KOTVENÍ PLASTOVOU ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKOU S POLYSTYRENOVOU ZÁTKOU + LEPENO PO OBVODU A UPROSTŘED DESKY POMOCÍ TERČŮ
 - ARMOVACÍ TMEL TL. 5 mm
 - ARMOVACÍ TKANINA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - BILÁ BARVA

- S2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BILÝ FASÁDNÍ POLYSTYREN - EPS)**
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU FASÁDY TLAKOVÝM MYTÍM, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH MATERIÁLŮ
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - VYROVŇAVACÍ FASÁDNÍ TMEL TL. 5 mm
 - BILÝ FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70F TL. 140 mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/(m.K)}$), KOTVENÍ PLASTOVOU ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKOU S POLYSTYRENOVOU ZÁTKOU + LEPENO PO OBVODU A UPROSTŘED DESKY POMOCÍ TERČŮ
 - ARMOVACÍ TMEL TL. 5 mm
 - ARMOVACÍ TKANINA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - BILÁ BARVA

- S3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BILÝ FASÁDNÍ POLYSTYREN - EPS)**
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm NATENKOVSTVOU ZDÍCI MALTU M5
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - VYROVŇAVACÍ FASÁDNÍ TMEL TL. 5 mm
 - BILÝ FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70F TL. 140 mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/(m.K)}$), KOTVENÍ PLASTOVOU ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKOU S POLYSTYRENOVOU ZÁTKOU + LEPENO PO OBVODU A UPROSTŘED DESKY POMOCÍ TERČŮ
 - ARMOVACÍ TMEL TL. 5 mm
 - ARMOVACÍ TKANINA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - BILÁ BARVA

- S7 POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOKLU (XPS)**
- TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - BILÁ BARVA
 - ARMOVACÍ TMEL TL. 5 mm
 - ARMOVACÍ TKANINA
 - XPS TL. 140 mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/(m.K)}$), ZAPUŠTĚN POD TERÉN, LEPICÍ TMEL NANAŠEN NA TI DESKY PO OBVODU A VE STŘEDU POMOCÍ TERČŮ
 - LEPICÍ TMEL TL. 5 mm
 - STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE STAVBY - POŠKOZENÉ ČÁSTI HYDROIZOLACE BUDOU OPRAVENY (SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY TL. 4 mm
 - OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU FASÁDY TLAKOVÝM MYTÍM, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH MATERIÁLŮ

- S8 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (KOMPZIT)**
- KOMPZITNÍ FASÁDNÍ DESKY (DVOUSLOŽKOVÝ MATERIÁL ZE DŘEVA A PVC) - POHLEDOVÁ STRANA V DEKORU DŘEVA
 - UCHYCENÍ FASÁDNÍCH DESEK K OCELOVÉMU ROSTU KOTVĚHO K FASÁDĚ
 - VZDUCHOVÁ MEZERA
 - POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE ($s_d < 0,3 \text{ m}$)
 - DESKY Z FENOLICKÉ PENY TL. 70 mm ($\lambda = 0,020 \text{ W/(m.K)}$), LEPENO PO OBVODU A UPROSTŘED DESKY
 - LEPICÍ TMEL TL. 5 mm
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375 mm NATENKOVSTVOU ZDÍCI MALTU M5

- K1 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, R.Š. 250 mm**

- Z1 STĚNOVÝ FASÁDNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KÓSEM - POZINKOVANÝ LAKOVANÝ**
- VÝŠKA ŽEBŘÍKU CCA 1,9 m, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
 - ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU 500 mm
 - VZDÁLENOST PŘÍČÍ 250 mm
 - ŽEBŘÍK BUDE ZAČÍNAT VE VÝŠCE 2 400 mm NAD TERÉNEM, BUDE DOPLNĚN ODNÍMATELNÝM ŽEBŘÍKEM DELKY CCA 2 450 mm
 - OCHRANNÝ KÓŠ ŽEBŘÍKU BUDE ZAČÍNAT VE VÝŠCE 2 500 mm NAD TERÉNEM A UKONČEN 1 100 mm NAD VÝSTUPNÍ ÚROVŇÍ STŘECHY
 - SVĚTLÉ ROZMĚRY OCHRANNÉHO KÓŠE JSOU 700/700 mm
 - ŽEBŘÍK BUDE DO FASÁDY KOTVEN PŘES TEPELNOU IZOLACI POMOCÍ KOTVY SLOŽENÉ Z HMOŽDINKY, KOMBISROUBU A SPECIÁLNÍHO PROTICHLADEVOHO KUŽELE, KTERÝ FUSOBÍ JAKO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR KOVÁRSKÁ ČERN

POZNÁMKY

- POZN. 1 - PŘED PROVÁZENÍM KZS NUTNO DEMONTOVAT OCELOVÝ SLOUPEK OPLOČENÍ, PO PROVEDENÍ PRACÍ KZS PROVĚST ZPĚTNÉ OSAZENÍ SLOUPKU - POSUNUTÍ O 200 mm OD PŮVODNÍ POLOHY, OCEL. SLOUPEK ø 60 mm + NOVÁ ZÁKLADOVÁ PATKA ø 300 mm, HLoubKA 500 mm

- POZN. 2 - DEMONTÁŽ HROMOSVODU

- POZN. 3 - V MÍSTECH, KDE KERAMICKÝ PÁSEK NENÍ PEVNĚ SPOJEN S PODKLADEM, JE ZNEHODNOCEN VLIVEM POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ NEBO MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ BUDE V TĚCHTO MÍSTECH PÁSEK ODEŠKÁN, PODKLAD ZBAVEN NEČISTOT, MASTNŮTÝ, BIOLOGICKÝCH NEČISTOT A VŠECH VOLNĚ SE ODDELUJÍCÍCH VRSTEV A POTE PROVEDENA VYROVŇAVACÍ JADROVÁ OMÍTKA V TL. MIN. 20 mm

