

PŮDORYS 1.NP

UPOZORNĚNÍ:
KONKRÉTNÍ VÝROBKY NAVRŽENÉ V TĚCHNICKÉ ZÁKAZNÍKOVÉ SPECIFIKACI
JEN JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO ŘEŠENÍ A
AVŠAK SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI ÚDAJI

Zodp. projektant	Vladimír Schertler
Kraj:	Olomoucký
Investor:	Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 01 Víkřovice
Stavba:	Rekonstrukce otopné soustavy Zámecká 97, Víkřovice
Část:	D.1.4.a Technika prostředí VYTÁPĚNÍ

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ |
|  | ZPĚTNÉ POTRUBÍ |
|  | EXPANZNÍ POTRUBÍ |
| VK  | VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT -1/2" |
| KK  | KULOVÝ KOHOUT S PÁČKOU |
| ZK  | ZPĚTNÁ KLAPKA |
| F  | FILTR |
| AOV  | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL |
| RV  | RADIÁTOROVÝ VENTIL, $kvs=0,75 \text{ m}^3/\text{h}$ [SOUČÁST OTOPNÉHO TĚLESA] |
| RŠ  | RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ, $kvs=1,48 \text{ m}^3/\text{h}$
ROHOVÉ S UZAVÍRACÍ, REGULAČNÍ A VYPOUŠTĚČÍ FUNKCÍ |
|  | TEPLOMĚR |
|  | TLAKOMĚR |

UPOZORNĚNÍ:
KONKRÉTNÍ VÝROBKY NAVRŽENÉ V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY JEN JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO ŘEŠENÍ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKÝ, AVŠAK SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

Zodp. projektant Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		Vypracoval Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		Kreslil Vladimír Schertler <i>Schertl</i>			
Kraj: Olomoucký		Obecní úřad: Víkřovice					
Investor: Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice						Formát: 6xA4	
Stavba: Rekonstrukce otopné soustavy v objektu mateřské školy Zámecká 97, Víkřovice						Měřítko: 1:50	
						Datum: 05/2023	
						Účel: DPS	
						Číslo zakázky: 23/25	
Část: D.1.4.a Technika prostředí staveb VYTÁPĚNÍ						Číslo výkresu:	
Název výkresu: PŮDORYS 1.NP						Číslo paré:	
						T 03	