



Obec Štěnovický Borek

Štěnovický Borek 28, 332 09 Štěnovice

tel.377916492, 724186927

e-mail: info@stenovickyborek.cz

Ve Štěnovickém Borku dne 11.05.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Zadavatel : Obec Štěnovický Borek, se sídlem Štěnovický Borek č.p. 28, 332 09 Štěnovice, IČ 00574040, zastoupený starostou Zdeňkem Alblem,

Název veřejné zakázky : „Objekt zázemí a šaten sportovního areálu Štěnovický Borek“

Druh veřejné zakázky : stavební práce

Druh řízení : zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zahájeno dne : 30.03.2022

1.1. Dotaz uchazeče č.1 :

1. V technické zprávě je napsáno “Veškeré klempířské konstrukce budou provedeny z černě lakovaného ocelového tl.0,7mm plechu výrobce“, ve výkazu výměr se ale vyskytují položky pro klempířské prvky z obyčejného PZ plechu bez povrch. úpravy např. pol. poř. č.200 Oplechování štítu závětrnou lištou a nebo klempířské prvky z TiZn buď lesklého pol.poř.č.116 Oplechování rovné okap. hrany nebo TiZn předzvětralého např.pol.poř.č.117,118,119,120. Co je správně? Prosíme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď : Opraveno ve výkazu výměr – sjednocení položek úpravy konstrukcí.

2. V technické zprávě je napsáno „Podhledy v oblasti přesahů střešních vazníků budou navrženy obložením pomocí dřevěných palubek. Palubky budou opatřeny vhodným nátěrem“ Prosíme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď : Doplněno do výkazu výměr. Pol.216

3. Dle předchozích dotazů 1.1 Dotaz uchazeče č.1 bod 31. bylo na tento dotaz odpovězeno, že rohové plastové lišty jsou do výkazu výměr doplněny. Položku 781 494 111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové jsme ale nikde nenašli. Prosíme o vysvětlení a doplnění do výkazu výměr.

Odpověď : Doplněno do výkazu výměr. Pol.219

219	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	98,360
-----	---	-----------	---	---	--------

1.2. Dotaz uchazeče č.2 :

1. Výkaz výměr obsahuje položky na klempířské práce z TiZn plechu a střešní krytina je z plechu pozinkovaného (taškové tabule). Dle dodavatele střechy není vhodné kombinovat materiály tímto způsobem. Doporučujeme sjednotit a upravit ve výkazu výměr použité materiály pro lemování a dešťové svody podle použité střešní krytiny, tedy Pz lakované plechy.

Odpověď : Pro nacenění rozpočtu bude použit na klempířské práce TiZn. Při realizaci stavby může o změně materiálu rozhodnout investor na základě doporučení dodavatelských firem.


2. Výkaz výměr elektroinstalací „EI_venk – Elektroinstalace – přívod a areálové rozvody nn“ obsahuje Položku přívodního kabelu CYKY-J 4x10 mm² v délce 90 m. V situaci elektroinstalace je uveden kabel 4x16 mm² (asi od nového el. pilíře cca 41-45m) a podle technické zprávy elektroinstalací v bodě „3.1 Napojení“ je uvedeno napojení kabelem CYKY 4Bx25 mm² (zřejmě část z napojovacího místa na el. sloupu do nového el. pilíře v délce cca 80m). Prosím o vysvětlení jakou dimenzi a délku má mít přívodní kabel.

Odpověď: Rozpočet je upravený, s dodáním, uložením a ukončením 85m přívodního kabelu CYKY 4x25 podle dokumentace pana Kobzy. Změna se týká položek:

51	M	341581047	Kabel CYKY-J 4x25 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	85,000
39	M	354411098	Zemnicí drát FeZn 8mm	m	195,000
40	M	283128208	Chráníčka vrapovaná pro uložení do země 75mm PS - RE	m	80,000
41	M	342112181	Protahovací vodič do trubek AY 2,5	m	444,000
43	M	283164112	Výstražná folie červená 220-350mm	m	165,000
46	M	201128326	Písek kopaný	m ³	16,000
37	M	34158108	Kabel CYKY-J 3x4 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV, nádrž na dešťovou vodu, studna	m	20,000
35	M	341581102	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm ² - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC izolací 1kV	m	90,000
47	M	341000000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm ² . sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody... 5% z nosného	kus	1,000
53	M	202851000	Ocelová nosná trubka závitová do průměru 100 - včetně upevňovacího materiálu	m	3,000
54	M	364102128	Pojistková patrona do stávající PS 50A	ks	3,000

2. Příloha vysvětlení

Veškeré změny a doplnění týkající se vysvětlení zadávací dokumentace jsou součástí doplněného výkazu výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.



Zdeněk ALBL DiS.
starosta obce

