

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu Vnitřním předpisem o zadávání veřejných zakázek Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Systémové číslo VZ:	P25V00000003
Název veřejné zakázky:	REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ V PAVILONU „A“
Název zadavatele:	Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
se sídlem	Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc
IČ:	25848526

V Olomouci dne 22. 9. 2025

Zadavatel obdržel od účastníka zadávacího řízení dne 18. 9. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s Vnitřním předpisem vysvětluje zadávací dokumentaci včetně písemné žádosti bez identifikace dodavatele takto:

Dotaz dodavatele:

Dobrý den,

Dovolujeme si zaslat dotaz ohledně prostupů ve skle.

Při vytváření prostupu pro VZT ve skle dojde ve skle ke ztrátě jeho tepelné funkce. Pro zachování požadovaných vlastností je tedy nutné sklo nahradit novým, již vyrobeným s prostupy. Prosím o potvrzení, zda máme počítat s výměnou skel, a o zaslání jejich rozměrů. Zároveň bych Vás chtěl požádat o výkres skel s vyznačením prostupů – kolik bude otvorů, v jakých místech a kolik nových skel se bude osazovat.

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě dotazu posílám vysvětlení zadávací dokumentace. Celkem bude 8 otvorů, což je i součástí výkazu výměr, kdy otvory budou provedeny dle instalace konkrétních jednotek a dle montáže VZT potrubí. Přesné umístění bude stanoveno při samotné realizaci.

Zadavatel nepožaduje nahrazovat skleněné tabule o rozměrech 4 500 mm x 2 050 mm jinou skleněnou výplní s prostupy. Navržené řešení je využití sendvičových panelů s jádrem z tuhé pěny PIR/PUR, které budou splňovat tepelné a izolační vlastnosti (součinitel prostupu tepla trojskla je $U < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, sendvičový panel s jádrem z tuhé pěny PIR/PUR má součinitel prostupu tepla například při tloušťce 40 mm $U < 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). V rámci realizace se předpokládá výměna až 3 okenních tabulí, které budou nahrazeny sendvičovými panely (PUR, PIR).

Závěr:

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace stejným způsobem jako zadávací podmínky, které byly vysvětleny, tedy na profilu zadavatele. Zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podávání nabídek, protože nedošlo k žádné změně zadávacích podmínek.

Mgr. Dominika Doláková
administrátor VZ zmocněnec zadavatele
ARS rozvojová agentura, s.r.o.
Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc