

Vážený pan
František Skála
Optima spol. s r.o.
Žižkova 738/IV
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
19.11.2018	1101430264	Grman / 800850860	Kolín / 6.12.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení

Vážený pane Skálo,

na základě Vašeho dopisu, zaevidovaného dne 19.11.2018, ve kterém požadujete vyjádření k PD na akci: „**Parkoviště B+R – Automatická kolárna Lysá nad Labem**“ **pozemek č. parc. 623/5, 623/17 a 3476/5 dle KN katastrální území: Lysá nad Labem**. Podáváme následující stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., držitele licence na distribuci elektřiny.

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k projektové dokumentaci na akci: „Parkoviště B+R – Automatická kolárna Lysá nad Labem“. **Za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.**

V místě se nachází distribuční podzemní vedení nízkého napětí 0,4 kV.

Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

Pokud stavbou dojde ke střetu s ochranným pásmem el. vedení, je nutné zažádat o souhlas s činností v ochranném pásmu, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuce a.s.

Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahřnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Před započítím stavby je nutné zažádat o vytýčení distribučního zařízení, které bude provedeno po objednání ze strany ČEZ Distribuce a.s.

Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

Parkovací stání a stání pro odpad nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře.

Potřebné formuláře jsou ke stažení na www.cezdistribuce.cz

S pozdravem



Zdeněk Říha
technik Správy energetického majetku vn, nn - senior