

[illegible]

1		Designové svítidlo do prostoru sálu, bude upřesněno před realizací - ve výkazu architektonicko-stavební část!
2		ASTRO, BOLOGNA 240, BÍLÁ - ve výkazu architektonicko-stavební část!
3		ASTRO, CAN 50 TRACK, ČERNÁ - ve výkazu architektonicko-stavební část!
4		Designové svítidlo do chodby 1NP - ve výkazu architektonicko-stavební část!
5		MODUS PKS4000, IP54, obdélník, opalový kryt, 4x LED 830 , SELV, 1050mA
6		Sinclair PL 595940NW IP54
7		MODUS SPMP3000, 26W, přisazené, LED 830, mikropřizmatkový kryt , průměr 370mm, 700mA
8		MODUS SPMP2000, 19W, přisazené, LED 840, opalový kryt , průměr 190mm, 500mA
10		TIGER 3W LED 340 lm STANDARD IP22 1h , svítící při výpadku, transparentní kryt, pikt./bez pikt.
12		MODUS AXN, LED nouzové svítidlo, svítící při výpadku, univerzální optika, 3W, 1h
		Vypínač , fáz. 1, 250VAC, 10A
		Vypínač , fáz. 6, 250VAC, 10A
		Vypínač , fáz. 7, 250VAC, 10A
		PIR čidlo , stropní, 230VAC, 360°, 1200W, 6 m
		Nástěnné svítidlo, IP44, 230V, die volty investora

[illegible]

- Napěťová soustava 400/230V, TN-S, 50Hz
- Instalace bude provedena dle ČSN 33 2130 ed.4
- Kabeláž bude vedena skrytě ve stavebních konstrukcích, v chráničkách a nad SDK stropem
- Přístroje budou přednostně sdružovány ve vícenásobných rámečcích
- Budou použita přednostně svítidla s LED zdroji
- Pro nouzové osvětlení budou použita svítidla s autonomními zdroji
- V místnostech nad 60m² h bude použito protipanikové osvětlení, únikové cesty pak budou vybaveny nouzovým únikovým osvětlením s piktogramem
- V místnostech, ve kterých není osvětlení vyznačeno, bude specifikováno před realizací!

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P.93 - ETAPA 3 A 4		VÝKRES:	
k.ú. Rožďalovice		PŮDORYS OSVĚTLENÍ 2. A 3.NP	
část D.1.4	ELEKTROINSTALACE	datum 02/2026	zakázka č. měřítko 1:80 číslo výkresu 04 formát 4xA4
stupeň dokumentace DPS		razítko, podpis	paré
stavebník Město Rožďalovice Náměstí 93 289 34 Rožďalovice			
zpracovatel Ing. Jan Němejc	Roudná 17 392 01 Soběslav 730513099 IČO: 05087431		
zodpovědný projektant Ing. Jan Němejc	vypracoval: Ing. Jan Němejc		