

- ### POZNÁMKY:
- Budova byla zařazena do LPS III (poloměr valivé koule 45mm)
 - Bude instalován neoddálený neizolovaný hromosvod
 - Podpěry vedení na střeše a na zdech budou umístěny po 1 metru
 - Jímací soustava bude provedena podle normy ČSN 62 305-3 ed.2
 - Svody budou realizovány na povrchu fasády
 - Bude použita zemnicí soustava typu B dle ČSN 62 305-3 ed.2
 - V budově bude zřízena svorkovnice MET
 - Jímací vedení bude provedeno vodičem AlMgSi Ø8
 - Mezi svodným vedením a zemnicí bude instalována zkušební svorka
 - V hlavním rozvaděči bude instalována přepětová ochrana 1. a 2.stupně

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P.93 - ETAPA 3 A 4		VÝKRES:				
k.ú. Rožďalovice		HROMOSVOD				
část D.1.4	ELEKTROINSTALACE	datum 02/2026	zakázka č. 1:100	měřítko 14	číslo výkresu 4xA4	formát
stupeň dokumentace DPS		razítko, podpis		paré		
stavebník Město Rožďalovice Náměstí 93 289 34 Rožďalovice						
zpracovatel Ing. Jan Němejč		Roudná 17 392 01 Soběslav 730513099 IČO: 05087431				
zodpovědný projektant Ing. Jan Němejč		vypracoval: Ing. Jan Němejč				