

ETAPA 4

ETAPA 3

LEGENDA:

- OHĚBNÁ HADICE
- PRÍVOD/ODVOD VZDUCHU
- VÝFUK/SÁNÍ VZDUCHU
- VENTILÁTOR
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- MNOŽSTVÍ PRÍVÁDĚNEHO/ODVÁDĚNEHO VZDUCHU m3/h
- 50
- DIGESTOŘ
- OVĚRNÍ MŘÍŽKA
- ČTYŘHRANNÁ VÝVÝSTKA PRO PRÍVOD/ODVOD VZDUCHU
- TALÍŘOVÝ VENTIL

POZNAMKY VZT:

- KÓTOVÁNÍ VNITŘNÍ ROZMĚR POTRUBÍ
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM
- DOPLOŇKOVÉ MEZI DISTRIBUČNÍMI ELEMENTY A POTRUBÍM POUŽÍTE TEPELNĚ HLUKOVÉ (ZOLYANOU OHEBNOU HADICI)
- VŠECHNA ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT PLATNÉ ČSN A HYGIENICKÉ PŘEDPISY I V OBLASTI HLUKU
- VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOV VYBUDOVÁVAT PROSTUPY DLE VÝKRESŮ VZT
- PŘESNÁ POLOHA PROSTUPŮ BUDE UPŘESŇOVÁNA NA STAVBĚ
- U PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ MUSÍ PODŘÍZNOUT DVEŘE NEBO OSADIT DVEŘNÍ HRÍZKU
- K JEDNOTKÁM, POŽÁRNÍM KLAPKÁM, REGULAČNÍM KLAPKÁM, VENTILÁTORŮM A OHŘÍVAČŮM MUSÍ BYT ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP - REVIZNÍ OTVORY
- VŠECHNY DŮMĚRY VZT POTRUBÍ, ODSKOKŮ BUDOU DŮMĚŘENY NA SRAVĚ DLE SKUTEČNÉ SITUACE
- PŘED MONTÁŽÍ VZT ZKONTROLOVAT ZDA STAVBA ODPOVÍDÁ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
- DOTĚŠENÍ PROSTUPŮ POŽÁRNÍMI A AKUSTICKÝMI HRANICEMI BUDE SPLŇOVAT PARAMETRY PROSTUPUJÍCÍ STĚNY

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	VETUPNÍ HALA	25,00
101a	SCHODIŠTĚ	21,00
102	RESTAURACE	87,00
103	SALONKY	30,00
104	OKLADOVÁ KOKORNA	13,00
105	OSTŘEDNA EPS	6,00
106	SKLAD PIVA A NÁPOJÍ	6,90
107	CHODBA	6,70
108	KUCHYŇKA	50,00
108a	VÝTAH OSOBNÍ	3,10
109	SUCHÝ A OHLAZENÝ SKLAD	16,50
110	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	6,50
111	CHODBA	6,00
112	CHODBA	5,50
112a	OPRAVNA VODY	2,00
113	SATNA ZMĚŠTNACŮ	10,00
114	WC ZAMĚŠTNACŮ	1,80
115	PŘEDSALA SE SPRCHOU	4,00
116	CHODBA	2,50
117	BEZBARÉROVÉ WC	2,80
118	WC MUŽ	10,00
119	WC ŽENY	9,00
120	OKLADOVÁ KOKORNA	2,70
121	PŘEDSALA SE SPRCHOU	6,70
122	WC	1,80
123	VETUPNÍ ZÁDVEŘÍ GRAD	5,00
124	CHODBA/HALA	54,00
125	KANCELÁŘ	32,00
126	KANCELÁŘ STAROSTY	24,00
127	KUCHYŇKA	3,50
128	KOKORNA	9,00
129	KANCELÁŘ	16,50
130	KOKORNA	10,50
131	KUCHYŇKA	8,00
132	OKLADOVÁ KOKORNA	2,50
133	SCHODIŠTĚ - ONK Z ZNP	13,50
134	PŘEDSALA WC ZAMĚŠTNACŮ	2,80
135	WC ZAMĚŠTNACŮ MUŽ	1,20
136	WC ZAMĚŠTNACŮ ŽENY	1,20
137	KANCELÁŘ	26,30
138	OBRAVNÍ SÁL	59,00
139	NEOSAZENÝ	
140	HŘADIŠTĚ WC VEŘEJNOST	4,50
141	WC ŽENY VEŘEJNOST	6,50
142	BEZBARÉROVÉ WC	3,50
143	WC MUŽ VEŘEJNOST	9,00
144	KUCHYŇKA	78,00
145	KUCHYŇKA	4,50
146	KANCELÁŘ	17,20
147	CHODBA	4,70
148	KANCELÁŘ	17,00
149	ARCHIV GRADU	50,00
150	VÝTAH OSOBNÍ	6,00
CELKEM		827,10

AIRTEN s.r.o., Jeseníkova 2831/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov		AUTORIZACE:	
ZPRACOVATEL:	Ing. Jaroslav Jurešovič	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Jurešovič
STAVBA:	ZMĚNA ZÁMĚRU – STAVEBNÍ ÚPRAVY A NASTAVBA V OBLASTI Č.P. 93 – v prostoru restaurace, Náměstí 93, Rozdávovice, parc. č. 92, kat. ú. Rozdávovice	PŘED DOKONČENÍM SPOLUPRÁCE VE STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH PROSTOR MÚ a komerčních prostor na ZNP na pozemku parc.č. 95/1, v odstředění souvisejícího rodného domu č.p. 285, ul. Revoluční a přístavba na parc.č. 95/2	
STAVBAŘ:	Město Rozdávovice, Náměstí 93, Rozdávovice	STUPĚŇ:	DPS
ČÍSLO:	D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA	DATA:	01/2026
FORMÁT:	A0	PO-23-008	
DESIGN VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP-ETAPA 3,4	MĚŘITNO:	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.b 1