



Rozšíření hřbitova Kluk v Poděbradech - nová smuteční obřadní síň a pietní prostor

Veřejná zakázka zveřejněna 20. května 2025

<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/8894abe4-440b-46f4-a05e-e4ff1a99c272/zakazka/P25V00000018>

DOTAZY K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dotaz č. 3 ze dne 8. července 2025:

„Dobrý den, Je myslitelné provozně oddělit zázemí smuteční síně (wc, sklad, chladicí boxy apod.) a samotnou smuteční síň do dvou samostatně stojících objektů? Pokud ano, je dán limit jejich vzájemné vzdálenosti v rámci řešeného území?“

Odpověď č. 3:

Provozně dispoziční řešení, které oddělí veřejné prostory obřadní síně od jejího provozního zázemí, je problematické, značně komplikuje plynulý pohyb rakve se zesnulým i vlastní pohyb zaměstnanců. V každém případě je žádoucí zachovat obecný princip propojení suchou nohou (například propojit případné dva samostatné provozy / objekty spojovacím krčkem); toto řešení bude ale generovat nežádoucí nárůst délky chodeb a bude mít – kromě provozních komplikací – i negativní dopad na ekonomičnost provozu celého zařízení.

Řešení s oddělením provozu vlastní obřadní síně a provozu jejího zázemí není tedy striktně nemožné, je ale problematické.

Příloženo je pro informaci soutěžícím provozní schéma smuteční síně a jejího zázemí.

Dotaz č. 4 ze dne 8. července 2025:

Má zadavatel k dispozici informaci o výšce hladiny spodní vody?

Odpověď č. 4:

Obecně se předpokládá, že běžně je v této oblasti hladina podzemní vody cca 1,5 m pod povrchem s možnými výkyvy. Podrobnější informace jsou uvedeny v Hydrogeologickém posudku vsakování srážkových vod do geologického prostředí, který byl zpracován v roce 2022 při řešení zpevněné plochy místní komunikace ul. Heřmánková (cca 200 m od řešeného území). Měřením studny dne 9. 7. 2025 na hřbitově bylo zjištěno, že hladina vody byla 3,3 m pod povrchem.

Přílohy: - Provozní schéma smuteční síně
- Hydrogeologický posudek z 8/2022

Tato odpověď nemění původní zadání, a proto nemá vliv na původně stanovený termín pro podání soutěžních návrhů.

Za správnost: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. – předseda poroty