

[illegible]

- ODOVOD KONDELAŤU:
- POTRUBNÍ KOZLOVÝ (SPROV) V NEJNÍŽŠÍ MÍSTĚ UKONČENÝ "T" KUSEM S NÁTRUBKOU 10mm
- VŠECHNÉ VENTILÁTORY V PODHLADU BIDOU NAPROJEVŇ
- NA POTRUBÍ SPROV MŮJE 500mm DLOUHOU OHEBNOU HADICI S TULÁČKEM
- KONCOVÉ PRVKY BIDOU OSÁZENÝ PŘEDNOSTNĚ DLE VÝKRESU KOORDINAČNÍ ČÁSTI
- A VÝKRESU INTERIERU
- POTRUBNÍ KOZLOVÝ VYVĚŠENÉ Z SÁCHTY DO VZDÁLENOSTI 500 mm
- OD SÁCHTY MUSÍ BÝT BEZ VÝSTĚK, OHEBNÝCH HADIC, JINÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ
- PROSTUPY PRO POTRUBÍ VYVĚŠENÉ Z SÁCHTY MUSÍ BÝT OD SEBE
- VZDÁLENÝ MŮJE 500 mm
- VENTILÁKOVÉ POTRUBÍ NAD STŘECHOU UKONČENO NA S.H. VÝFUKOVÝCH ŽALUZII

PROJEKT
BD LÍBEZNICE
MARTINOVA

$\pm 0,000 = 229,35 \text{ m.n.m.}$ (výškový systém BpV)

INVESTOR
Obec Líbeznice
Mělnická 43, 250 65, Líbeznice

AUTOR
BOD ARCHITETTI

Atelier bod architekti s.r.o.
Osadní 759/26, 170 00 Praha 7
Ing. arch. Karolína Čalounová,
Ing. arch. Klára Pavelková, Ing. arch. Vojtěch Sosna,
Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda

PROJEKTANT ČÁSTI

TZB-PROJEKTOVÁ ČINNOST Dušan Záruba
Vágnierova 2/1035, 197 00 Praha 9

KRESLI:--

ZODP. PROJEKTANT: Záruba

ČÁST

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS PODKROVÍ

STUPEŇ DOKUMENTACE

DPS září 2025

MĚŘÍTKO

1:100