

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Rozšíření parku u muzea, Moravská Třebová
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Moravská Třebová
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO:	002 77 037
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Pro kompletní nacenění svítidel do nabídky na akci Moravská Třebová - rozšíření parku u muzea potřebujeme upřesnit typ stožárů a specifikaci řídicího systému.

ODPOVĚĎ 1

Areálové osvětlení - stožár:

Typ - venkovní bezpaticový kónicko-cylindrický stožár

Povrchová úprava - galvanizovaná ocel, povrchová úprava akrylovou práškovou barvou (barva - šedá)

Příslušenství - 2x svorkovnice, příruba pro svítidlo R1/R2, klička

Rozměry: h= 9 000mm, d pata= 194 mm, d dřík = 120mm

Veřejné osvětlení v uličce - stožár:

Typ - venkovní bezpaticový jednostupňový stožár

Povrchová úprava - galvanizovaná ocel, povrchová úprava akrylovou práškovou barvou (barva - šedá)

Rozměry: h= 5 000mm, výložník l=2000mm

Řídicí systém:

DALI řídicí systém pro 11 DALI svítidel kompatibilní s

VO01,2,3,4,5,11,12,13, SVO01,02,03.

osazen v rozvaděči RNN v trafostanici;

8 programovatelných scén, automatické spouštění nočního osvětlení na základě soumraku, ovládání cca 60 svítidel, 4 digitální výstupy pro

ovládání svítidel bez DALI;

ovládací panel DALI v trafostanici - 8 scén

ovládací panel DALI ve skladu - 8 scén

INFORMACE I

Zadavatel upozorňuje, že součástí předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je i list "SO 06 – STAGE D.6.3 ELEKTROINSTALACE", který zde však zůstal nedopatřením

a nemusí se neoceňovat. Z tohoto důvodu se jeho cena ani nepropisuje do listu s rekapitulací ceny a nepočítá se do celkové nabídkové ceny. Platí informace dle zadávací dokumentace, tj. objekt „SO 06 - nová stage“ není předmětem této veřejné zakázky.

INFORMACE II

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek – den: **25. 7. 2025**

Lhůta pro podání nabídek – čas: **10:00**

Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.