


Rozvaděč bude v protipožárním provedení dle Požární zprávy  
"Hlavní vypínač"

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou  
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle  
"411-Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje"  
a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:  
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.

Ochrana před dotykem naživých částí při poruše je zajištěna:  
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1  
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2  
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3  
-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radan Grusman	Měř.	1:100	 <b>G - ATELIER</b> DOSTOJEVSKÉHO 26, 746 01 OPAVA e-mail: gatelier@centrum.cz IČO: 42861632, mob.:602524912
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Grusman	Ar.č.	665	
KRESLIL	Ing.Radan Grusman	Or.č.	3	
DATUM	4/2022	St.	DPS	
OBSAH			Č. VÝKRESU	STR.
Stavební úpravy půdních prostor ZŠ v Horním Benešově, objekt č.p.315 Horní Benešov			EL03	1
Rozvaděč R3				