



LEGENDA MATERIÁLŮ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA	STROP
301	SCHODIŠTĚ	12,24	LINO (PVC)	A	SDK	SOUČÍTEL TŘENÍ $\mu \geq 0,6$	SDK PLNÝ
302	CHODBA	21,11	LINO (PVC)	A	SDK	SOUČÍTEL TŘENÍ $\mu \geq 0,5$	SDK PLNÝ
303	SKLAD	14,48	LINO (PVC)	B	SDK		SDK PLNÝ
304	UČEBNA 1	60,34	LINO (PVC)	B	SDK	SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PLNÝ
305	UČEBNA 2	40,08	LINO (PVC)	B	SDK	SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PLNÝ
306	SBOROVNA	39,53	LINO (PVC)	B	SDK	SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PLNÝ
307	WC ŽENY	6,92	KERAMICKÁ DLÁŽBA	C	SDK + KERAMICKÁ DL.	SOKL KERAMICKÝ + KERAMICKÝ OBKLAD V2000	SDK PLNÝ
308	WC MUŽI	7,15	KERAMICKÁ DLÁŽBA	C	SDK + KERAMICKÁ DL.	SOKL KERAMICKÝ + KERAMICKÝ OBKLAD V2000	SDK PLNÝ
309	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,92	KERAMICKÁ DLÁŽBA	C	SDK + KERAMICKÁ DL.	SOKL KERAMICKÝ + KERAMICKÝ OBKLAD V2000	SDK PLNÝ
310	VÝTAH	2,88	mPVC	C	-	-	-

Legenda elektro

- Spínač Tango jednopólový strojek(3559–A01345) kryt(3558A–A651B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro–Praga
- Spínač Tango sériový strojek(3559–A05345) kryt(3558A–A652B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro–Praga
- Spínač Tango střídací strojek(3559–A06345) kryt(3558A–A651B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro–Praga
- Spínač Tango křížový strojek(3559–A07345) kryt(3558A–A651B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro–Praga
- Ovladač Tango s orient.doutn. pro spínač řazení 1/0So, 1(6,7)So kryt(3558A–A653B),10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro–Praga
- Přepínač Tango řaz. 6(1) (3558A–06940B) IP44 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro–Praga
- Přepínač Tango sériový (3558A–05940B) IP44 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro–Praga
- Přepínač Tango řaz. 6(1) (3558A–06940B) IP44 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro–Praga
- Přepínač Tango křížový (3558A–07940B) IP44 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro–Praga

Legenda svítidel

- Všeobecná značka – stropní svítidlo(přisazené nebo závěsné)
- Všeobecná značka – nástěnné svítidlo
- Zářivkové (LED) svítidlo, prizma , min.7000lm zavěšeno do v 2300mm
- Zářivkové (LED) svítidlo, mřížka 89 , 6150lm s asymetrickým reflektorem, zavěšeno do v 2300mm
- Nouzové svítidlo s piktogramem, vlastní zdroj, 9W/1hod, umístit nad dveře, pracuje pouze v nouzovém režimu

Nouzová svítidla označená "Nouz" slouží zároveň jako protipanická dle ČSN EN 1838. Pracují v nouzovém i stálém režimu. Jsou vybavena indikátorem stavu baterie. (nutná kontrola 1x za 6měsíců) Doba svícení 1 hodina, napojena kabelem ČYKY 5Cx1,5

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN–C.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000–4–41, ed.3 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411–Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje" a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna: –základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna: ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1 –automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2 –doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3 –dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radan Grusman	Měř.	1:50
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Grusman	Ar.č.	781
KRESLIL	Ing.Radan Grusman	Or.č.	1
DATUM	3/2022	St.	DPS
OBSAH	Č. VÝKRESU		STR.
Stavební úpravy půdních prostor ZŠ v Horním Benešově, objekt č.p.315 Horní Benešov			
III.NP – osvětlení		EL01	1