



Info Home s.r.o.
Ing. Marek Zygula
Vodárenská 5
747 07 Opava

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka

Vak/Sho/0022

Vyřizuje / linka

Ing. Procházková/kl. 316

Bruntál

29.03.2022

Věc:

Vyjádření ke stavební akci „Stavební úpravy podkroví ZŠ Horní Benešov“

Na základě Vaší žádosti ze dne doručení 29.03.2022, vedené pod naším č.j. 1054/22 ve věci sdělení k existenci námi provozovaných sítí a vydání stanoviska k záměru realizace stavebních úprav podkroví objektu základní školy na adrese Školní 315, stavba situována na pozemku parc. č. 321 v k.ú. a obci Horní Benešov (viz Vámi přiložen situační výkres), investor – Město Horní Benešov, Vám v příloze zasíláme pro uvedenou lokalitu Vašich zájmů 1xA4 s orientačním zakreslením trasy veřejného vodovodu, jehož **ochranná pásma** jsou stanovena zákonem o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. tj. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce vodovodního potrubí. U vodovodních řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí. Pro přesné zjištění trasy vedení a hloubky uložení vodovodu je však zapotřebí provést směrové a výškové zaměření. V případě Vaší potřeby bude vytyčení provedeno na základě Vaší objednávky. Cena prací bude stanovena dle skutečného rozsahu provedených prací a aktuálního ceníku společnosti, který je zveřejněn na webových stránkách www.vakbruntal.cz. **Digitální podklady (dwg, dgn apod.)** poskytne p. Bohdana Konupková – tel. č. 734842919. Ve věci existence domovních vodovodních přípojek sdělujeme, že nejsme jejich vlastníkem ani správcem. Jejich situování sdělí vlastníci pozemku nebo stavby připojené na veřejný vodovod.

Souhlasíme s výše uvedenou stavbou za předpokladu, že nebudou dotčena ochranná pásma veřejného vodovodu. Dále sdělujeme, že v případě provádění úpravy vnitřních rozvodů vody v rámci zamýšlené stavby, smí případnou demontáž a montáž fakturačního vodoměru a manipulaci s uzávěrem vody na zásobovacím řadu (odstavení a opětovné vpuštění vody do domovní vodovodní přípojky) provádět jen provozovatel vodárenských sítí pro veřejnou potřebu. Pro zajištění těchto úkonů je stavebník povinen kontaktovat 3 dny předem pracovníka provozního útvaru – tel.: 724983520 nebo 724983522.

Toto sdělení se vydává pro potřeby povolení řízení (stavebního povolení) výše uvedené stavby a má platnost dva roky od data vydání.

S přátelským pozdravem

VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

-5-

Ing. Jaroslav Jouza
ředitel společnosti

Příloha: 1x dle textu

