

V-PROJEKT

Prostějov, v.o.s.

Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

www.vprojekt.cz, email: vprojekt@vprojekt.cz, tel., fax: +420 582 333111

LEGENDA

DODATEK Č.1

Akce : **DĚTSKÁ SKUPINA**
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
parc. č. 3800/16, 3812, kat. úz. Velké Meziříčí

Stupeň : **DPS**

Místo stavby : **parc. č. 3800/16, 3812, kat. úz. Velké Meziříčí**

Investor : **Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí**


Profese : **ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB**

Zakázkové číslo : **060224**

Příloha : **D.1.4.a.3.01**

V Prostějově květen 2024

Vypracoval Jungmann Adam



OHŘÍVAČ VODY – nemění se:**1.07**

Ohřev teplé vody je zajištěn nepřímo ohříváním zásobníkem vody o objemu 300 litrů s plochou výměníku 2,6 m². Zásobník je smaltovaný, hmotnost 113 kg, maximální provozní tlak 10 bar.

Dodatek řeší doplnění el. topné jednotky do ohřivače ohřivač zůstává stejný dle PD):

Příruba ohřivače 180mm bude nově doplněna elektrickým topným tělesem pro využití ohřevu z fotovoltaiiky. Rozpočet a výkaz výměr je doplněn o montáž a specifikaci el. topné jednotky.

Způsob instalace: Příruba 180 mm

Jmenovitý tepelný výkon : 3.3 kW

Připojovací napětí: ~230V

Instalační délka: 445 mm

Příruba: 180 mm

IP krytí: IPX4

Provedení topného tělesa: Měď

Protimrazová ochrana: Ano

Nastavení ekonomické teploty 65°C: Ano

Antikorozní ochrana: Ano

Provozní a bezpečnostní termostat: Ano

Nutno zapojit přes stykač: Ne

Vodorovná instalace: Ano

Spodní svislá instalace: Ano

Fotovoltaiika: Ano