

Příloha 1

Stavba: **Dětská skupina Velké Meziříčí**
na parc. č. 3800/16, 3812 v kat. úz. Velké Meziříčí

Soubor: **SO 01 – DĚTSKÁ SKUPINA**

Svazek: **D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky a chlazení**

TABULKA MÍSTNOSTÍ - bilance výměn vzduchu (zařízení VZT1)

						způsob větrání				
číslo m.	název m.	plocha (m ²)	světlá výška m. (m)	objem m. (m ³)	počet osob	nuceně		přirozeně	přefukem	min. výměna
						přívod celkem (m ³ /h)	odvod celkem (m ³ /h)	p	pf	h ⁻¹
101	Zádveří	10,37	3	31,11				p		0,0
102	Chodba	11,2	3	33,60		20	40			0,6
103	Příjem stravy	10,54	3	31,62			100			3,2
104	Výdejna stravy	4,65	3	13,95	2	350	250			25,1
105	Šatna pečujících osob	16,27	2,75	44,74		100	150			2,2
106	Šatna děti	17,17	2,75	47,22		470	480			10,0
107	Herna	14,26	3	42,78	26	820				19,2
108	Umývárna	2,00	2,75	5,50			560			101,8
109	Sklad pomůcek	3,07	3	9,21			50			5,4
110	Předsíň+WC pečující	6,55	2,7	17,69			80			4,5
111	Úklid	49,08	2,7	132,52	13		50			0,4
	CELKEM VZT 1					1760	1760			

Poznámka: - přefuk - pf (větráno podtlakem či přetlakem z vedlejších větraných místností)
- min. výměna = výměna čerstvého vzduchu