

Příloha 2

Stavba: **Dětská skupina Velké Meziříčí**
 na parc. č. 3800/16, 3812 v kat. úz. Velké Meziříčí
 Soubor: **SO 01 – DĚTSKÁ SKUPINA**
 Svazek: **D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky a chlazení**

TABULKA MÍSTNOSTÍ - bilance výměn vzduchu (zařízení VZT2)

						způsob větrání				
číslo m.	název m.	plocha (m ²)	světlá výška m. (m)	objem m. (m ³)	počet osob	nuceně		přirozeně	přefukem	výměna
						přívod celkem (m ³ /h)	odvod celkem (m ³ /h)	p	pf	h ⁻¹
112	Technická místnost	14,26	2,75	39,22		300	300			7,7
	CELKEM VZT 2					300	300			

Poznámka: - nárazové větrání, VZT zařízení spouštěno od čidla teploty