

Příloha č. 4 - Tabulka výkonů zařízení vzduchotechniky II

Zařízení č.	Pozice	Název	Odvod vzduchu					Poznámka	
VZT 2	2.1	Technická místnost (odtahový potrubní ventilátor)	Průtok vzduchu	Externí tlaková ztráta	Elektrické napájení			počet	Ventilátor spínán od teplotního čidla, m.č. 112
					Příkon	Napětí	Proud		
			[m³/h]	[Pa]	[kW]	[V]	[A]	[ks]	
			300	100	0,115	230	0,8	1	

Poznámka:

- požadavek na profesi ELE - přívodní el. kabel vč. jištění k ventilátoru
- ventilátor s doběhem a možností regulace výkonu - dodávkou VZT
- prostorové teplotní čidlo, regulátor výkonu a časové spínání předmětem ELE, ventilátor zapojuje ELE