

Příloha č. 5 - Tabulka výkonů - chladicí zařízení

Zařízení č.	Pozice	Název	Venkovní jednotka - celkem 2 ks								Vnitřní jednotka celkem - 2 ks							
CHL3	3.1	Chlazení tříd (2x split systém)	Chladicí výkon	Topný výkon	EER	COP	Elektrické napájení			Hladina ak. tlaku	Hmotnost	Chladicí výkon	Topný výkon	Elektrické napájení			Hmotnost	
							Příkon	Napětí	Proud						Příkon	Napětí	Proud	
			[kW]	[kW]	[-]	[-]	[kW]	[V]	[A]	[dB(A)]	[kg]	[kW]	[kW]	[kW]	[V]	[A]	[kg]	
			3,5	4,1	3,76	3,8	1,08	230	5,0/10,0	47	33	3,5	4,1	-	-	-	18	

Zařízení č.	Pozice	Název	Venkovní jednotka								Vnitřní jednotka						
CHL4	4.1	Zdroj chladu k VZT 1	Chladicí výkon	Topný výkon	EER	COP	Elektrické napájení			Hladina ak. tlaku	Hmotnost	Chladicí výkon	Topný výkon	Elektrické napájení			Hmotnost
			[kW]	[kW]	[-]	[-]	Příkon	Napětí	Proud	[dB(A)]	[kg]	[kW]	[kW]	Příkon	Napětí	Proud	[kg]
			3,4	4	3,65	4,17	0,96	230	5,0/9,0	50	24	-	-	-	-	-	-

Poznámka:

- chladivo R32
- zařízení CHL4 vč. modulu pro ovládání venkovní jednotky
- napájení přivést k venkovní jednotce - zajišťuje profese ELE
- jištění přívodu 16 A
- propojovací kabel CYKY 5x1,5 (mezi vnitřní a venkovní j.) - zajišťuje profese CHL
- napájení modulu pro ovládání - napájecí kabel 5x1,5 - zajišťuje profese CHL
- požadavek na profesi ZTI - připojení odvodů kondenzátu od vnitřních KJ přes sifony na kanalizaci (vnitřní j. s čerpadlem kondenzátu)
- požadavek na stavbu - prostupy střechou, utěsnění prostupů střechou