

Příloha 2

SO 01 – Dětská skupina

Výpočet množství srážkových vod odváděných do retenční nádrže (s přepadem do dešťové kanalizace) dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. - příloha 16 v platném znění

Druh plochy	Popis plochy	Plocha (m ²)	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (m ²)
A	Zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy	250	0,9	225
B	Vegetační střechy s mocností souvrství 5-10 cm	0	0,6	0
C	Propustné zpevněné plochy	0	0,4	0
D	Vegetační střechy s mocností souvrství 11-30 cm	0	0,3	0
E	Vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm	0	0,1	0
F	Plochy kryté vegetací, zatravněné plochy	0	0,05	0
Součet redukovaných ploch:				225
Dlouhodobý srážkový úhrn v mm/ rok:		650	, tj. m/ rok	0,65
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m ³ :				146

Množství dešťových vod

Dešťové vody celkem

146,0 m³/rok