

„Sportovní centrum Útěchov“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz 1:

V technické zprávě elektroinstalace je uveden odkaz na knihu svítidel. Pro řádné nacenění prosím o její zaslání. S jakou délkou zálohy máme uvažovat u UPS?

Odpověď zadavatele:

Kniha svítidel je obsažena ve výkazu výměr části elektroinstalací pod označením "SO.01-4.4 el.-dodávky svítidla vv".

Délka zálohy UPS je 44 min.

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna