



Obec Lipová-lázně
Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně
IČ: 00302929 / DIČ: CZ00302929
Vladimír Šantrůček, starosta obce
Telefon: +420 584 421 229, Email: starosta@lipova-lazne.cz
ID datové schránky: hcsbmtx
Web: <http://www.lipova-lazne.cz/>
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2726841/0100

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, a to v souladu s ustanoveními § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“).

Vysvětlení zadávací dokumentace se týká zadávacího řízení pod názvem „**Odstranění povodňových škod na dopravní infrastrukturu v obci Lipová-lázně – Etapa 1**“.

O vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejnil, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a jsou označeny podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nemění, ale pouze upřesňuje zadávací podmínky, a proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněno na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/24dc8384-5e1b-4564-adf4-00adb6f6b3b>.

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace, závazný dokument Pr_04_Vykaz_vymer_Lipova_lazne_DI_1_etapa_18052026.xlsx), stavební objekt SO101 - 1 - ÚK (sjez) a chodník na parc. č. 969/32 (od sil. II/369 po lávku k domu č.p. 506):

Položka č. 24 - „Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár“ - 117,50000 m3

Položka č. 25 – „Stupně a prahy vodních koryt z lomového kamene zděné na sucho“ - 27,85000 m3

Dle projektové dokumentace (přílohy č. 5 zadávací dokumentace, závazného dokumentu Pr_05_PD_Lipova_lazne_DI_1_etapa_18052026) by měla být nejprve provedena oprava (výstavba) nábrežní zdi správcem toku Staříč. Za tuto zeď by měl zhotovitel dosypat svah z kamenné rovnaniny cca do výškové úrovně nově vybudovaného chodníku.

Chápeme tedy správně, že nábrežní zeď je již postavena a její výstavba není předmětem této zakázky? Pokud ano, prosíme o bližší objasnění, čeho se týká položka č. 25 - „Stupně a prahy vodních koryt z lomového kamene zděné na sucho“? Domníváme se, že dle projektové dokumentace má účastník ZŘ ocenit pouze výše zmiňovanou kamennou rovnaninu, která bude „opřena“ do již vybudované nábrežní zdi. A žádný základ pod tento svah z rovnaniny se budovat nebude (tuto funkci již plní nábrežní zeď).

Vyjiždění k dotazu č. 1:

V současnosti není provedena oprava nábrežní zdi a není ani žádný reálný termín pro provedení ze strany správce toku. Po povodni došlo ze strany obce Lipová-lázně k dosypání svahu kamennou rovnaninou, ta bude v rámci stavby částečně odebrána, budou vybudovány konstrukční vrstvy zpevněných ploch a následně bude opět doplněna kamenná rovnanina dle položky č. 24 - „Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár“ - 117,50000 m3. Při tvorbě dokumentace nebylo použito geodetické zaměření, tzn. položka č. 25 - „Stupně a prahy vodních koryt z lomového kamene zděné na sucho“ - 27,85000 m3 byla do výkazu výměr doplněna z důvodu případného většího zásahu do svahování, popř. jeho založení. Naceňte, prosím, položky dle předloženého výkazu výměr (přílohy č. 4 zadávací dokumentace, závazného dokumentu Pr_04_Vykaz_vymer_Lipova_lazne_DI_1_etapa_18052026.xlsx).

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace, závazný dokument Pr_04_Vykaz_vymer_Lipova_lazne_DI_1_etapa_18052026.xlsx), stavební objekt SO101 - 10 - místní komunikace 44c, na parcele č. 920 (chodník od č.p. 444 po č.p. 529):

Položka č. 20 – „Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár“ - 116,85000 m3

Položka č. 21 – „Stupně a prahy vodních koryt z lomového kamene zděné na sucho“ - 30,75000 m3

Účastník ZŘ má ocenit vybudování ŽB opěrné zídky. Dle projektové dokumentace (přílohy č. 5 zadávací dokumentace, závazného dokumentu Pr_05_PD_Lipova_lazne_DI_1_etapa_18052026) má být tato zídka ze strany toku opevněna svahováním lomovým kamenem. V řezu je však uvedeno, že toto svahování provede správce toku Staříč. Žádáme tedy zadavatele o vysvětlení, jestli toto svahování bude realizovat budoucí zhotovitel, nebo správce toku Staříč? Pokud správce toku, žádáme o vypuštění výše zmíněných položek z výkazu výměr.

Vyjiždění k dotazu č. 2:

Obdobně jako u dotazu č. 1., svah byl opět po povodni dosypán ze strany obce Lipová-lázně, bude nutné odebrat dosypávku svahu do jednotné úrovně pro založení opěrné zdi. Po dokončení opěrné zdi bude dle položky č. 20 - „Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár“ - 116,85000 m3 provedeno dosypání – resp. doplnění svahu z kamenné rovnaniny. Při tvorbě dokumentace nebylo použito geodetické zaměření, tzn. položka č. 21 – „Stupně a prahy vodních koryt z lomového kamene zděné na sucho“ - 30,75000 m3 byla do výkazu výměr doplněna z důvodu případného většího zásahu do svahování, popř. jeho založení. Naceňte, prosím, položky dle předloženého výkazu výměr (přílohy č. 4 zadávací dokumentace, závazného dokumentu Pr_04_Vykaz_vymer_Lipova_lazne_DI_1_etapa_18052026.xlsx).

Dále k dotazu: ano, uvedené práce jsou součástí stavby a nebudou prováděny ze strany správce toku.

V Lipové-lázních, dne 27.05.2026

Ing. Alexandra
Klusák Snopková

Digitálně podepsal Ing.
Alexandra Klusák Snopková
Datum: 2026.05.27 14:41:46
+02'00'

FIREMNÍ PORTÁL s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona