

Cuboid architekti s.r.o.
Ing. arch. Magdalena Pappová
Krohova 2595/43a
160 00 PRAHA 6

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/1959-3/2024-Še
Vyřizuje Šemrinc Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 26. 6. 2024

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Sportovní hala Velké Meziříčí“ – odvedení splaškových odpadních vod z novostavby sportovní haly kanalizační přípojkou do oddílné kanalizace splaškové ve správě VAS (dále jen stavba) pro:

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení odvádění odpadních vod
- zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod
- vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

Investor: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Milošem Charvátém, zakázkové číslo 2024-15 (datum 04/2024) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS – **bez připomínek.**

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

- 2.1. Před zahájením realizace stavby kanalizační přípojky požadujeme uzavřít s VAS po předložení územního souhlasu na stavbu kanalizační přípojky vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na odvádění odpadních vod. Smlouva s VAS na odvádění odpadních vod, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).

- 2.2. Stavba kanalizační přípojky kříží potrubí stávajícího vodovodu ve správě VAS a před zahájením realizace stavby kanalizační přípojky požadujeme provést vytyčení stávajícího vodovodu ve správě VAS a učinit taková opatření, aby nedošlo k jeho poškození (*podmínky pro realizaci stavby v ochranném pásmu zařízení ve správě VAS jsou uvedeny v celkovém vyjádření VAS č. j. ZR/1959-1/2024-Še*).
- 2.3. Montážní práce kanalizační přípojky (*napojené do odbočky z kanalizační stoky v rámci stavby „Velké Meziříčí - **prodloužení řádu splaškové kanalizace** a přeložka vodovodu v ul. U Světlé“ – investor SVK Žďársko*) výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí, pana Michala (telefon: 566 523 921, 602 705 554) (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):
- 2.3.1. Ke kontrole provedených podsypů potrubí, montáže, těsnosti kanalizační přípojky. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz **formulář č. 2.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí o odstranění závad.

Upozornění:

podmínkou napojení novostavby sportovní haly oddílnou splaškovou kanalizační přípojkou na řad oddílné splaškové kanalizace (*budovaný v rámci stavby „Velké Meziříčí - **prodloužení řádu splaškové kanalizace** a přeložka vodovodu v ul. U Světlé“ – investor SVK Žďársko*) a uzavření smlouvy s VAS na odvádění splaškových odpadních vod je:

- ☐ vydání kolaudačního souhlasu na stavbu oddílné splaškové kanalizace, do které je plánováno napojení oddílné splaškové kanalizační přípojky
- ☐ uvedení stavby oddílné splaškové kanalizace do provozu

Uvedení stavby oddílné splaškové kanalizace do provozu Vám bude písemně oznámeno

3. Zahájení odvádění odpadních vod je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2. a 2.3.

4. Podmínky pro zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod

Předložení níže uvedených dokladů v termínu do zahájení vypouštění odpadních vod:

- 4.1. Geodetické zaměření trasy kanalizační přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (*data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN*) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.2. Kopie formuláře č. 2.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.3.1.
- 4.3. Opravená projektová dokumentace kanalizační přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Sportovní hala Velké Meziříčí“ VAS

souhlasí.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODARENSKA**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- ☐ Formulář č. 2.1. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/potrebujiivyridit>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/potrebujiivyridit>)

Na vědomí

VAS, provoz kanalizací a ČOV Velké Meziříčí

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec

