ŘEZ 1-1

Označení typu	Skladba
S1	1. Stěnový sendvičový panel s jádrem z minerální vaty tl. 200 mm
S10	1. Železobetonová stěna tl. 600 mm 2. Penetrační asfaltový nátěr 3. SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm 4. SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm 5. Geotextílie z polypropylenu 500 g/m2 6. Ochranná nopová fólie

Označení typu	Skladba	
S2	1. Střešní sendvičový panel s jádrem z IPN tl. 140 mm + fólie PVC s PES výztuží	Broof(t3)
S3	1. Hydroizolační PVC-P fólie tl. 1,5 mm 2. Tepelná izolace z minerálních desek (λ=0,038 Wm-1K-1) tl. 450 mm-60 mm 3. Parotěsnící SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm 4. Železobetonová deska tl. 800 mm	Broof(t3)

Označení typu	Skladba
S4	1. Epoxidový nátěr 2. Železobetonová deska tl. 600 mm 3. Ochranná betonová mazanina tl. 50 mm 4. Separační PE fólie tl. 0,2 mm 5. Geotextílie z polypropylenu 500 g/m2 6. SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm 7. SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm 8. Penetrační asfaltový nátěr 9. Podkladní beton tl. 100 mm

Označení typu	Skladba
S10	1. Železobetonová deska tl. 600 mm 2. Penetrační asfaltový nátěr 3. SBS modifikovaný asfaltový pás, vložka ze skleněné tkaniny tl. 4 mm 4. SBS modifikovaný asfaltový pás, vložka z polyesterové rohože tl. 4 mm 5. SBS modifikovaný asfaltový pás, vložka z polyesterové rohože tl. 4 mm 6. Geotextílie z polypropylenu 500 g/m2 7. Betonová dutinová tvárnice tl. 150 mm

LEGENDA MATERIÁLU

- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE C30/37-XC2, XF1, XA2 (PODZEMNÍ ČÁST)
  -XC4, XD3, XF1, XA1 (NADZEMNÍ ČÁST)
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK TL. 300 mm, P15 NA TENKOVRSTVOU MALTU M10
- PROSTÝ BETON C20/25-X0
- MINERÁLNÍ VATA
- ŠTĚRKODRŤ fr. 8/16
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA HUTNĚNÁ
- STŘEŠNÍ SENDVIČOVÝ PANEL tl. 140 mm, JÁDRO Z IPN
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL tl. 200 mm, JÁDRO Z MW
- BETONOVÁ DUTINOVÁ TVÁRNICE TL. 150 mm

±0,000 = 211,000 m.n.m.
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

PROJEKTANT: T I Centrum, a.s.
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PROVÁDĚNÍ STAVEB
SLOVANSKÁ ALEJ 30
326 00 PLZEŇ
tel.: 377 445 349
fax : 377 241 771
e-mail: ticentrum@ticplzen.cz
http: www.ticentrum.eu

DOKUMENTACE JE PRŮMYSLOVÝM A DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM T I CENTRUM, a.s.. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ T I CENTRUM, a.s.

AFRY
ÅF PÖYRY
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4, Michle

AKCE:	MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
NÁZEV:	D.1.1 Architektonicko-stavební část SO102 Sklad dřevní štěpky
	ŘEZ 1-1
MĚŘÍTKO:	1:100
POČET A4:	20
REVIZE:	0
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	0404T21
STUPEŇ:	DOKUMENTACE DSP
DATUM:	10/2022
VYPRACOVAL:	ING. JABLONČÍK
KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ:	ING. BOUDA
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	S404T21-DS102-110
LIST:	