



- LEGENDA:**
- Konstrukce komunikace - asfalt (TDZ VI, D1-A-2-PIII, celkem min. 400 mm):  
ACO 11+ 50/70 40 mm, postřik spojovací 0,5 kg/m<sup>2</sup>\*, ACP 16+ 50/70 60 mm,  
ŠD<sub>a</sub> fr. 0/32 150 mm, ŠD<sub>b</sub> fr. 0/63 150 mm  
Sanace v podloží v AZ\*\*\* (na ŠD<sub>a</sub> Edef,2=min. 60 MPa; na pláni Edef,2=min. 45 MPa\*\*\*)
  - Konstrukce vjezdu - betonová dlažba (TDZ O, D2-D-1-PIII upraveno, celkem min. 320 mm):  
BD šedá 80 mm, Lože z HDK 40 mm, SC C<sub>16/20</sub>\*\*\* 100 mm, ŠDb min. 100 mm  
Sanace podloží v AZ (na ŠD<sub>a</sub> Edef,2=min. 50 MPa; na pláni Edef,2=min. 30 MPa\*\*)
  - Konstrukce komunikace - vegetační dlažba (TDZ VI, D2-D-1-PIII, celkem min. 420 mm):  
BD vegetační 80 mm, Lože z HDK 40 mm, ŠD<sub>a</sub> fr. 0/32 150 mm, ŠD<sub>b</sub> fr. 0/63 150 mm  
Sanace podloží v AZ (na ŠD<sub>a</sub> Edef,2=min. 60 MPa; na pláni Edef,2=min. 45 MPa\*\*)
  - Vegetační úpravy:  
ohumusování v tl. min. 150 mm, osetí travním semenem, zalití (úprava terénu do původního stavu)
  - Betonová palisáda (1500/200mm), do lože z betonu C16/20nXF1
  - Nezpevněná krajnice - šterkodrt (ŠD<sub>a</sub> fr. 0/16)
  - Obruby  
Betonový silniční obrubník 100/250 mm do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou
  - Ostatní úpravy  
+20 Převýšení obrubníku oproti vozovce/chodníku v mm  
-1 Původní příčný řez  
RSx Podélná drenáž DN 200 celoperforované flexibilní potrubí, revizní šachta bez dna DN425, poklop pojízdný D400, Ve vjezdech potrubí plně s obetonováním  
Nová uliční vpust

**Vysvětlivky:**

- Hodnota udává množství zbytkového pojiva po vyštěpení emulze.
- V případě, že nebude na pláni navržené konstrukce vozovky dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti Edef,2 dojde k sanaci podloží v tl. 0,50 m v aktivní zóně: netkaná filtrační a separační geotextilie, vhodný nenamrzavý materiál dle ČSN 73 6133
- Vrstva SC musí být řádně a dostatečně odvodněna dle TP 170.

**LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:**

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| CETIN a.s. - metalické kabely - zemní vedení | CETIN-metal |
| CETIN a.s. - optické kabely - zemní vedení   | CETIN-OPT   |
| ČEZ, a.s. - NN kabely - podzemní             |             |
| Středotěské vodárny, a.s. - vodovod          |             |
| Středotěské vodárny, a.s. - kanalizace       |             |
| Veřejné osvětlení - kabelové vedení          |             |

Situace odpovídá podkladu katastrální mapy  
1234/1 hranice parcel  
parcelní číslo, k.ú. Jelenice u Mělníka  
Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

Objednatel: Obec Malý Újezd

Hlavní projektant: Ing. Pavel Jeřábek  
Stavební inženýring, projektové a poradenské služby  
Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4  
IČ: 02584832 DIČ: CZ02584832  
zapsána v OR Praha 0681 C, vložka 33665

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Jeřábek  
Vedoucí projektu a kontrola: Ing. Jan Božovský

Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek  
Vypracoval: Ing. František Hruban

Akte: Malý Újezd - část Jelenice - Lokality 1, etapa 1

Číslo zakázky: 012-2026  
Datum: 05/2026  
Stupeň: PDPS

Část/Objekt: C. Situační výkresy

Název přílohy: Koordinační situační výkres

Měřítko: 1:250  
Počet A4: 10

Číslo kopie: C.3

TENTO NÁVRH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA A JE CHRÁNĚN V SMYSLU "AUTORSKEHO ZAKONA" (č.121/2000 Sb.)