



HZSBX00BET2C



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Blansko
Poříčí 22, 678 01 Blansko

Č. j.:	HSBM-6165-3/2024	Adresát:
Řízení:	R/2024/9218	RIDA projekt s.r.o.
Záměr:	Z/2024/20134	Podlesí 1833/13
Počet stran:	4	678 01 Blansko
Počet příloh:	1/PD	

Vyřizuje za PO: por. Ing. Radek Doležel
Tel.: 950 611 126
E-mail: radek.dolezel@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: por. Mgr. Ludmila Pitková
Tel.: 950 611 128
E-mail: ludmila.pitkova@hzscr.cz

Datum: 18. 9. 2024

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Stavební úpravy sportovní haly ASK Blansko

Místo stavby:

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko
k. ú.: Blansko, parc. č. st. 3234

Stavebník:

Město Blansko, IČO 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Předložená dokumentace:

dokumentace pro povolení stavby

vypracoval: Ing. David Rizner, ČKAIT 1007123

datum: červen 2024

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JHM“) obdržel dne 3. 9. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS JHM k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950 630 172

E-mail: jhm.podatelna@hzscr.cz www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje.aspx

Datová schránka: ybiaiuv

IČO: 70884099

Číslo účtu: 10039881/0710

HZS JHM posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: sportovní hala, posilovna, zázemí, kanceláře, provozovny,
- zastavěná plocha budovy:1201 m², ▪ výška stavby: 0 m,
- počet nadzemních podlaží: 1, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově:-, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: třetí třída využití

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS JHM jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS JHM vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS JHM vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Stavební úpravy sportovní haly ASK Blansko
vypracoval: Ing. Jan Filouš, ČKAIT 1007141
datum: červen 2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JHM k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

Na základě podané žádosti o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci, kterou obdržel Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JHM“) dne 3. 9. 2024, zpracovalo HZS JHM, Územní odbor Blansko z hlediska své působnosti toto sdělení, které je podkladem za oblast ochrany obyvatelstva pro vydání koordinovaného závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

V souladu s ustanovením § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) je hasičský záchranný sbor kraje dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva pouze u staveb stanovených v § 39 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, tzn. u staveb kategorie II a kategorie III.

HZS JHM, Územní odbor Blansko posoudilo výše uvedenou předloženou dokumentaci podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“) a konstatuje, že se jedná o stavbu, která nesplňuje podmínky ustanovení § 6, § 7 nebo § 9 vyhlášky o kategorizaci staveb a je stavbou kategorie II.

HZS JHM, Územní odbor Blansko posoudilo v rámci své působnosti a v souladu s § 10 odst. 6 zákona o integrovaném záchranném systému předloženou dokumentaci a vyjadřuje k ní

SOUHLAS na úseku ochrany obyvatelstva.

HZS JHM, Územní odbor Blansko při svém závěru vycházel z těchto podkladů:

- Předložená projektová dokumentace
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 10 odst. 6
- Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 22
- Havarijný plán Jihomoravského kraje
- GIS vrstvy záplavového území při zvláštní povodni pod vodním dílem Boskovice a pod vodním dílem Letovice, zóny ohrožení.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Současně upozorňujeme, že

- se předmětná lokalita nachází v oblasti, která je ohrožena přirozenou povodni v rozsahu Q100 na řece Svitava

- se předmětná lokalita nachází v oblasti, která je ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem Boskovice a pod vodním dílem Letovice
- je v předmětné lokalitě evidován objekt s uloženými nebezpečnými látkami – Zimní stadion Blansko, Mlýnská 17 (nebezpečné látky – Amoniak 6 tun), který je veden v Havarijním plánu Jihomoravského kraje v kapitole A2-01 Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Blansko
- na objekt Zimní stadion Blansko je zpracována Havarijní karta a Sportovní hala ASK Blansko se nachází v zóně ohrožení

Závěr

HZS JHM na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

por. Ing. Radek Doležel
referent
úřední osoba
podepsáno elektronicky