

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek (dotazy) k Zadávací dokumentaci na zakázku:

Pce, D 004 - Rekonstrukce sekundárních rozvodů

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

V technické zprávě je uvedeno, že NDT svarů bude řešena 20% kontrolním procesem. Na druhou stranu ve výkazu je uvedeno 2%. Pokud se jedná o sekundární rozvod měla by kontrola být řešena alespoň 4%.

Odpověď zadavatele:

Požadujeme 20% rentgenů svarů, jak je uvedeno v návrhu smlouvy. Přikládáme upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 2

Která položka rozpočtu obsahuje demontáž stávajícího potrubí, odstranění tepelné izolace, odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládce, do kovošrotu, na sběrný dvůr objednatele?

Odpověď zadavatele:

Demontáž stávajícího potrubí, odstranění tepelné izolace, odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku je uvedeno v doplněné položce 48 strojní části upraveného výkazu výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Příloha č. 1: Výkaz výměr

V Opatovicích nad Labem dne 21.2.2018


.....
Ing. Pavel Svatoň
ředitel pro výrobu
Elektrárny Opatovice, a.s.