

Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

„Hasičská zbrojnice – stav. úpravy budovy č.p. 443, Lomnice nad Lužnicí“

Zadavatel shora nadepsané veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení poskytuje následující Doplnění / Vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka:

Žádáme o zodpovězení dodatečné informace ohledně navržených garážových vrat. Navržená v projektové dokumentaci mají nestandardní výškové členění. Zástupce výrobce uvedl, že v této konfiguraci není možné bez dalšího potvrzení výrobního závodu zaručit statickou a konstrukční proveditelnost. Z tohoto důvodu byla ověřována možnost výroby dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, avšak výrobce dosud nepotvrdil, že je tato varianta z hlediska statiky vrat realizovatelná. Současně upozorňujeme, že navržená výška vrat nereflektuje skutečné rozměry požadovaných vozidel z PD, konkrétně: vozidlo Tatra 815 CAS 32 má výšku přibližně 3 350 mm, vozidlo Tatra 815 CAS 20 dosahuje dle provedení výšky až 3 100 mm, zatímco průjezdná výška vrat dle projektu činí 3 400 mm, což je z hlediska provozu hasičské techniky na hranici limitu. Dodavatel vrat proto upozorňuje, že pro zachování plné průjezdné výšky při otevření vrat by bylo nutné vrata navrhnut o 100 mm vyšší. Zároveň by bylo možné vrata provést v standardním členění panelů, které je cenově příznivější a konstrukčně bez omezení, ovšem v takovém případě by musela být konstrukce vstupní stěny upravena dle standardního vzhledu vrat. Z těchto důvodů žádáme zadavatele o stanovisko, zda: trvá na původním, nestandardním návrhu vrat dle projektové dokumentace, s vědomím rizika omezené výrobní proveditelnosti, nebo souhlasí s úpravou rozměrů a členění vrat dle standardního systému výrobce, která zajistí bezpečné konstrukční řešení i dostatečnou průjezdnost pro požadovanou techniku.

Odpověď zadavatele:

V PD je navržen čistý rozměr otvoru pro osazení garážových vrat 4,0 x 3,5 m s tím, že nadpraží má dostatečnou rezervu pro ukotvení konstrukce těchto vrat. Vrata jsou osazena na vnitřní líc obvodového zdiva, což umožňuje zachovat plný průjezdný profil 4,0 x 3,5 m. Účastník je povinen, pokud hodlá podat nabídku k předmětné veřejné zakázce „nacenit“ vrata dle údajů uvedených v PD, respektive v Příloze č. 2 – souhrnný soupis prací.

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Na základě těchto skutečností nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.