

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

v zadávacím řízení

### „KANALIZACE STŘÍBRNÁ SKALICE - III. ETAPA“

**ZADAVATEL:** Obec Stříbrná Skalice  
**Sídlem:** Sázkavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice  
**Zastoupený:** PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D., starosta obce  
**IČ:** 00235750

Ve Stříbrné Skalici dne 04.12. 2019

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „KANALIZACE STŘÍBRNÁ SKALICE - III. ETAPA“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-039567.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Dotaz k položkovému rozpočtu PS.1.01 Podtlaková stanice VS1 – technologie:

Položka č. 4 - Sběrný tank

Proč položka obsahuje 2 komplety, když podtlaková stanice VS1 obsahuje pouze jeden kus?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Zadavatel uvádí, že v soupise prací bylo opraveno množství u položky a to dne 29.11.2019, kdy na obdobný dotaz zadavatel již odpovídal v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, a poskytl účastníkům upravený výkaz výměr.

---

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Položka č. 24 – Instalace a dodávka monitoringu (komplet pro VS1 a VS2)

V technické zprávě VS1, D.2.1 je uveden jen obecný popis, ale není zde uvedeno, jestli osazení monitoringu bude provedeno pouze do sběrné šachty u VS1 nebo v celém podtlakovém systému VS1 v počtu 223 ks (není obsaženo v položkovém rozpočtu). Dále je zde zmíněna stávající podtlaková stanice VS2, o které se v technické zprávě nepíše, že by zde mělo dojít k dodatečné montáži monitoringu a případně v jakém rozsahu.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Zadavatel uvádí, že v rámci předchozí etapy nebyl monitoring vybudován (jednalo se celkem o cca 20 realizovaných stanic). Na stávající VS2 je nově napojen kompletně systém stoky C a stoky B. V rámci tohoto nového napojení se ve stanici vybuduje i monitorovací systém pro nově budované stoky. Vzhledem k tomu že páteřní stoka C je napojena přímo na objekt VS 2 je zde přímá souvislost s novou výstavbou.

Zadavatel dále uvádí, že na obdobný dotaz již odpovídal v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 dne 29.11.2019.

---

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

V Technické zprávě VS1 - Sběr dat a vyhodnocení v podtlakové stanici Vizualizace s dotykovým panelem (neuvádí se detailnější popis funkce, případné nároky či podmínky provozovatele nebo obsluhy, případný dálkový přenos a jeho parametry), dále se nikde neuvádí, zda je toto součástí technologického rozvaděče, nebo se řeší samostatně (taktéž není obsaženo ve výkazu výměr).

Technická zpráva stavebních a inženýrských objektů – ani tato zpráva neobsahuje bližší popis monitoringu (zda je součástí všech sběrných jímek)

Obecně řečeno – D+M monitoringu není řešeno tímto výběrovým řízením???

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Projekt pro monitoring bude naceněn v rámci vedlejších rozpočtových nákladů položka 15 Dílenská dokumentace stavby.

Zadavatel dále uvádí, že další na obdobný dotaz již odpovídal v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 dne 29.11.2019.

---

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

Zadavatel z důvodu zaslání odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace po zákonem stanovené lhůtě tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje termín otevírání nabídek následujícím způsobem:

#### Původní znění:

#### **Lhůta pro podání nabídek**

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

**Datum:** 09.12.2019 **Hodina:** 10:00 hodin

Otevírání nabídek proběhne **dne 09.12.2019 od 10:01 hodin.**

Nové upravené znění:

#### **Lhůta pro podání nabídek**

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

**Datum:** 11.12.2019 **Hodina:** 10:00 hodin

Otevírání nabídek proběhne **dne 11.12.2019 od 10:01 hodin.**

---

S pozdravem