



OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168
788 13 Vikýřovice
IČ: 00635898
tel., fax: + 420 583 213 146
e-mail: podatelna@vikyrovice.cz
www.vikyrovice.cz
ID DS: fvybvy6

Ing. Ivana Pospíšilová
ivana.pospisilova@vikyrovice.cz
Č. j.: OUVI 2188/2019
Datum: 4. 11. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Komunikace při ul. Petrovská, Vikýřovice“

Vážení,
tímto reagujeme na Vaši žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 31. 10. 2019 (naše č.j. OUVI 2188/2019).

Dotaz:

Dobrý den, po prostudování zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na stavební práce, vedení snahou o řádné vypracování naší dle požadavků a představ zadavatele, Vás žádáme o odpověď na následující dotazy:

V technické zprávě je uvedeno, že pod komunikací budou realizovány 2 propustky. Výkresová část obsahuje popis pouze vtokových čel propustků. Budou výtoková čela stejná? Pokud ano, žádáme o změnu počtu čel v soupise prací ze 2ks na 4ks. Pokud ne, žádáme o doplnění položky 2 ks výtokových čel propustku do soupisu prací a doplnění dokumentace o jejich specifikaci.

V položkovém rozpočtu je uvedena následující položka, pro kterou nebyla nalezena výkresová část v projektové dokumentaci: „Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800“. Žádáme o doplnění projektové dokumentace.

Zřejmě došlo k chybě při přípravě PD a charakteristické příčné řezy jsou nečitelné. Žádáme o jejich úpravu tak, aby byl zřejmý tvar tělesa pozemní komunikace v jednotlivých řezech.

Odpověď:

„Čela propustků ...“

Pod komunikací jsou 2 ks propustků o celkové délce 16 m. Čela propustků jsou shodného provedení jak na vtokové, tak výtokové části. Celkem se tedy jedná o 4 ks. Do opraveného výkazu výměr v příloze je toto doplněno na počet čel 4 ks (2 +2) kód položky 919441211.

„Vtoková jímka z ...“

položka rozpočtu "kód 919443111 Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800 kus 2,000" se v opraveném výkazu výměr ruší v celém rozsahu.

"Nečitelnost výkresu"

v příloze je výkres "D.1.1.2d Charakteristické příčné řezy - doplnění", který danou problematiku řeší.

Václav Mazánek, starosta, podepsáno elektronicky

Příloha

opravený výkaz výměr
výkres