



**Provozní napětí:** 3+PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S  
**Ochrana:** automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41, doplněna ochranou pospojováním a proudovými chrániči  
**Prostředí:** normální, dle ČSN 332000-3 AA5,AB5,  
**Krytí:** IP-21

REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
--------	-------	-------	--------

**OBJEDNATEL**  
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18  
 Odbor hospodářské správy a investic  
 Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany  
 IČ: 00231321 DIČ: CZ00231321

<b>ELTODO, a.s.</b> SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 45274517 DIČ: CZ45274517				JTSK Bpv
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. RUDOLF ŠTECHER	VYPRACOVAL MICHAL ONDŘÁČEK	VYPRACOVAL ING. ALEŠ DRAGON	KONTROLOVAL ING. RUDOLF ŠTECHER	ČÍSLO SOUPRAVY
PODPIS <i>[Signature]</i>	PODPIS <i>[Signature]</i>	PODPIS <i>[Signature]</i>	PODPIS <i>[Signature]</i>	ČÍSLO ZAKÁZKY 1218710214 DOKUMENTACE DVZ MĚŘÍTKO --- DATUM 05/2018 POČET FORMÁTŮ 5x A4
STAVBA <b>PD - rekonstrukce elektrického zařízení - MS Příborská 514</b>				ČÁST <b>Rozváděč R6          Pavilon C - I.NP</b>
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÍSLO PŘÍLOHY <b>025</b>
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ELTODO, a.s.				