

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A ZMĚNA NEBO  
DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3, PRODLOUŽENÍ LHŮTY  
PRO PODÁNÍ NABÍDEK  
(DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)**

dle § 98 odst. 3 a 5 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce  
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  
s názvem

**„Adaptace objektu bývalé prodejny č.p. 83 na víceúčelový  
dům“**

**IDENTIFIKACE ZADAVATELE**

Název: **Obec Hodice**  
Sídlo: Hodice 48, 589 01 Hodice  
IČ: 00285862  
DIČ: CZ00285862  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3825681/0100  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupený: Ing. Josefem Bakajem – starostou  
Kontaktní osoba: Ing. Josef Bakaj, e-mail: [starosta@hodice.cz](mailto:starosta@hodice.cz), tel.: 724 170 334  
Profil zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0b21d897-5245-42dc-9470-a5d3f2dd2a3f>

**A. Zadavatel obdržel dne 11.7.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  
v následujícím znění:**

Ve včera zaslaném Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 nebylo reagováno na mé připomínky, viz níže. Z nezpracování těchto připomínek do zadávací dokumentace vyplynou při realizaci vícepráce za cca 200.000,- Kč. Prosím o informaci, zda se bude měnit výkaz výměr nebo zda se budou chybějící položky řešit v režimu odpočtů a přípočtů při realizaci akce. Dne 26. června 2018 jsme obdrželi Doplnění zadávací dokumentace č. 1. K zaslanému vysvětlení zadávací dokumentace máme následující připomínky týkající se odpovědí na dotazy 1 a 3:

**Dotaz účastníka č. 1:** Otázka č. 1 se týkala konstrukce pergoly (výkres D1.1.-19). Reakcí na dotaz je pouze změna textu položek původního výkazu výměr č. 150 (nově 147) a č. 151 (nově 148). Původní hmotnost 84,47 kg se nezměnila. Hmotnost vychází z doplněného výkresu stříšky nad vstupem D1.1.-20. Na tomto výkresu je tabulka nosné konstrukce stropu stříšky nevhodně označena také jako PERGOLA. Dotaz směřoval na konstrukci „skutečné“ pergoly zakreslenou na výkresu č. D1.1.-19 PERGOLA – VÝPIS PRVKŮ. Tady je tonáž konstrukce vyčíslena na 1252,4 kg (varianta 100/150) a 910,57 kg (varianta 80/120). Je třeba určit variantu provedení a doplnit výkaz výměr.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:** V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení, byly upraveny patřičné položky týkající se pergoly.

**Dotaz účastníka č. 2:** Otázka č. 3 se týkala provedení záchodových mís a jejich příslušenství. Reakcí na dotaz je pouze doplnění položek zazdění předstěnového systému pro závěsné WC o výměře 1,5 m<sup>2</sup> ve stavební části výkazu výměr. Dle výkresové části je navržen jeden záchod kombi (WC pro invalidy) a 5 kusů závěsných záchodů. Výkaz výměr zdravotnické instalace obsahuje dodávku 5 kusů klozetových mís kombi a jedné klozetové mísy programu pro invalidy (provedení není popsáno). Montážní položka řeší osazení 6 kusů závěsných mís. Je třeba sladit výkaz výměr s výkresovou dokumentací. Dodávka by měla obsahovat 5 kusů závěsných mís. K těmto mísám patří dodávka 5 kusů předstěnových systémů pro závěsné WC. U montážní položky by se měl snížit počet na 5 kusů a doplnit položka montáže WC pro invalidy.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:** V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení, byly upraveny patřičné položky.

Přílohu tohoto vysvětlení tvoří soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém jsou zahrnuty výše uvedené změny. Účastník zadávacího řízení je povinen pro podání nabídky použít tento upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**B. Zadavatel ve smyslu § 99 odst. 1 zákona mění i další zadávací podmínky uvedené ve výzvě zadavatele k podání nabídek, a to:**

Zadavatel sděluje, že úpravou soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dochází zároveň ke zvýšení výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a to na novou hodnotu ve výši 6 700 000,- Kč bez DPH. **Stále platí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou zakázky bez DPH. Překročení této předpokládané hodnoty bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení a účastník zadávacího řízení bude vyloučen.**

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadávacích podmínek přistoupil zadavatel v souladu s § 99 zákona k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to z původního termínu 30.7.2018 do 8:30 hodin na nový termín **2.8.2018 do 8:30 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

---

Ing. Josef Bakaj  
starosta

Příloha:  
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - HodiceSoutezni Poptavka  
20180713.xlsx