



HZSSX00DRU2T



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Mladá Boleslav

Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Č. j.: HSKL- 7018-2/2022 - MB
Datum: 15. 8. 2022
Vyřizuje: nprap. Jaroslav Ších
Tel.: 950 882 161
E-mail: jaroslav.sich@sck.izscr.cz
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Adresát:
JIRSA – ARCHITEKTI, s. r. o.
Úzká 19/5
162 00 Liboc
IDS 5cwdzei

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:
domov pro seniory

Místo stavby:
Lázeňská 61/1, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
k. ú.: Stará Boleslav, parc. č. 1519

Stavebník:
Arcidiecézní charita Praha, IČO 43873499,
Londýnská 13/44, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Předložená dokumentace:
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: *Ing. arch. Zuzana Pöbišová*,
ověřil: *Ing. arch. Vojtěch Jirsa, ČKA 03728*
datum: 7/2022

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) obdržel dne 29. 7. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *modernizace domova sv. Václava, rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby*
vypracoval: Ing. Lucie Soukeníková, ČKAIT 0013214
datum: 7/2022

Popis stavby:

modernizace domova sv. Václava, rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby - jedná se především o historickou budovu, která je kulturní nemovitou památkou. Hlavním funkčním využitím objektu je ústav sociální péče. V historické, třípodlažní části je navrženo celkem 34 lůžek. Stavba je nově rozdělena na požární úseky, pro únik osob budou sloužit NÚC, ČCHÚC a CHÚC s nuceným větráním, pro případnou evakuaci osob bude sloužit evakuační výtah. V objektu se nebudou vyskytovat osoby neschopné samostatného pohybu. Objekt bude vybaven EPS s poplachem svedeným pomocí ZDP na PCO HZS kraje. Pro prvotní zásah budou zajištěna vnitřní odběrní místa a PHP.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS SČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS SČK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Modernizace domova sv. Václava – rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro Modernizace domova sv. Václava – rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Požárně bezpečnostní řešení:
vypracoval: Ing. Lucie Soukeníková,
ověřil: Ing. Lucie Soukeníková, ČKAIT 0013214,
datum: červenec 2022.
- Zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě mimořádné události lze budovu využít jako improvizovaný úkryt pro ochranu obyvatelstva.

Po posouzení předložené dokumentace pro Modernizace domova sv. Václava – rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl pracovník na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS SČK k závěru, že daná dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS SČK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Otisk úředního razítka

plk. Mgr. David Bárta
ředitel územního odboru Mladá Boleslav
úřední osoba